



Oznaczenie urządzenia			Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7
Opis	Licznik			Oświetlenie pom. ST1-ST5	Oświetlenie ST6-ST8	Rezerwa	Gniazda pom. ST4	Gniazda pom. ST3	Gniazda pom. ST1,ST2,ST5
Moc [kW]				0,6	0,7		2,0	2,0	2,0
Długość kabla [m]									
Przekrój przewodu				3x1,5	3x1,5		3x2,5	3x2,5	3x2,5
Typ kabla				YDY	YDY		YDY	YDY	YDY



PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY
Janusz Bielań

Inwestor: Samorządowe Przedszkole "Słoneczko", ul. Zamkowa 12, 78-650 Mirosławiec
Temat: Budynek Przedszkola - remont pomieszczeń w piwnicy

Adres: Mirosławiec ul. Zamkowa, dz. nr 486

Ryunek: Rozdzielnia R-ST - Instalacja elektryczna

Projektował:
mgr inż. Mirosław Lisowski
Upr. nr 162/72 Bg

Sprawdził:
mgr inż. Marek Rzezeleń
UAN-6345/1285/86

Data:
maj
2016

Skala:
1:50

Nr rys.
E-21