

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

Informacje ogólne

- 1) Budynek szkolno-oświatowy 1,0
Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie prz ul. Grunwaldzka 1
83-110 Tczew, (Ilość kondygnacji ¹⁾)
ul. Grunwaldzka 1 (Nazwa budynku ¹⁾)
Jednostka ewidencyjna: 221401 1, Tczew - M
dz. nr 22/3 (obręb 0010) (Adres inwestycji ¹⁾)
- 2) Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie
83-110 Tczew,
ul. Grunwaldzka 1 (Imię i nazwisko oraz adres inwestora ¹⁾)
- 3) mgr inż. Stanisław Konracki mgr inż. Henryk Baniecki
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności
architektoniczno-konstrukcyjnej upr. bud. 1167/GD/73 architektoniczno-konstrukcyjnej upr. bud. 46/GD/75
(Imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację ¹⁾)

Część opisowa

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:

- roboty ziemne
- roboty fundamentowe
- wykonanie ścian piwnic (dla budynków podpiwniczonych)
- strop nad piwnicą (dla budynków podpiwniczonych)
- wykonanie ścian parteru
- strop nad parterem
- wykonanie ścian poddasza
- wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem
- wykonanie elewacji
- ...roboty drogowe

- istniejący budynek sali gimnastycznej -strefa pożarowa nr III
- 2) ...istniejący budynek szkolny -strefa pożarowa nr II
...istniejący budynek szkolny -strefa pożarowa nr III
(Wykaz istniejących na działce obiektów budowlanych¹⁾)

3) Elementy zagospodarowania terenu , które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- dźwig

.....
(Inne ¹⁾)

4) Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy:

- 4.1) Prowadzenie prac na wysokości powyżej 5m a w szczególności
- wykonywanie więźby dachowej, ołączenia dachu, krycia dachówką, wykonywania obróbek blacharskich : niebezpieczeństwo upadku z rusztowań bądź z dachu.
- wznoszenie ścian : niebezpieczeństwo upadku z rusztowań
- wykonywanie stropów : niebezpieczeństwo upadku z rusztowań
- wykonywanie elewacji: niebezpieczeństwo upadku z rusztowań
- 4.2) Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości powyżej 1.5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości ponad 3.0 m:
- wykonywanie fundamentów: niebezpieczeństwo przysypania ziemią
- wykonywanie ścian piwnic (dla budynków z podpiwniczeniem):
niebezpieczeństwo przysypania ziemią
- 4.3) Wykonywanie prac z udziałem dźwigu: niebezpieczeństwo związane z zerwaniem się materiału transportowanego i uszkodzeniami dźwigu.