



A1	-	oprawa świetłówkowa Raylux 2x18
A2	-	oprawa świetłówkowa Raylux 2x36
B1	-	oprawa świetłówkowa Satela II 2x9
E	-	oprawa kierunkowa Omega 1h 1x9

1. Przewody zasilające od rozdzielni T1 w ciągu komunikacyjnym układać w rurce instalacyjnej PCV Ø22 na uchwytach, na tynku.
2. Przewody w klatce schodowej układać :
 - dla instalacji oddymiania w rurce instalacyjnej PCV Ø18 pod tynkiem
 - dla instalacji oświetleniowej - pod tynkiem.