

PSP3.272.2.2013

Świebodzice 02.08.2013 r.

Zapytanie nr 1
z dnia 01.08.2013 r.

Dotyczy zadania pt.

**„Remont instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 3 w Świebodzicach”.**

Zapytanie:

Pytanie nr 1:

Prosimy o wyjaśnienie, jak należy rozumieć poz. 19 Przedmiaru Robót „Przenoszenie mebli, sprzętów, elementów wyposażenia”. Czy jest to wynoszenie mebli z klas, czy tylko przesuwanie?

Czy klasy będą opróżnione z mebli i sprzętów?

Pytanie nr 2:

Prosimy o podanie informacji, czy roboty określone w poz. 28 Przedmiaru Robót „Zaprawienie bruzd o szer. do 25mm” i poz. 29 Przedmiaru Robót „Zaprawienie bruzd o szer. do 50mm”, to roboty polegające na kompletnym otynkowaniu bruzd czy też tylko częściowym? Pozycja podana z knr 4-03 mówi coś całkiem innego

Pytanie nr 3:

Roboty, które określa poz. 31 Przedmiaru Robót „Zabezpieczenie podłóg folią” to 3-krotne użycie folii. Jest to po prostu niemożliwe. Czy Zamawiający dopuszcza 1-krotne użycie folii?

Pytanie nr 4:

Co określa poz. 32 Przedmiaru Robót „Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m²”? Czy dotyczy to skrobania farb przed tynkowaniem czy przed malowaniem i w jakim zakresie na być to wykonane?

Pytanie nr 5:

Czy roboty z poz. 34 Przedmiaru Robót „Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów” i poz. 35 Przedmiaru Robót „dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian” to malowanie

całych powierzchni pomieszczeń, czy tylko pasami? A jeżeli pasami, to w jaki sposób ma nastąpić dobieranie kolorów do istniejącej malatury?

Pytanie nr 6:

Przedmiaru robót nic nie mówi na temat malowania lamperii farbami olejnymi, jaki i przygotowania podłoża pod to malowanie. Czy w Publicznej Szkole Podstawowej nr w Świebodzicach występuje lamperia? Jeżeli nie, proszę o podanie czy po stronie Wykonawcy leży utylizacja i dostarczenie dokumentów z utylizacji do Zamawiającego.

Pytanie nr 9:

Prosimy o podanie typu i rodzaju urządzeń p-poż oraz alarmu i urządzeń z nim związanych, co pozwoli Wykonawcy na ustalenie klasy tych urządzeń.

Pytanie nr 10:

Prosimy o podanie typów zawiesi, jakie mają być zastosowane przy oprawach, które będą zawieszone oraz o podanie typów rozdzielni, by można było wybrać takie same lub przybliżone.

Odpowiedź:

ad. 1 Przenoszenie mebli, sprzętów i elementów wyposażenia obejmuje tylko przemieszczenia w obrębie pomieszczeń i ich zabezpieczenie folią przed zakurzeniem. Dotyczy to zakresów które w niewielkim stopniu utrudniają wykonywanie robót elektrycznych. W przypadkach konieczności opróżniania pomieszczeń z mebli i sprzętów - wykonane to zostanie przez Zamawiającego

ad. 2 Zaprawienie bruzd o szerokości 25 i 50 mm obejmuje wypełnienie i wyrównanie bruzdy w sposób kompletny, do stanu umożliwiającego pomalowanie ścian bez konieczności szpachlowania nierówności. Zgodnie z opisem do pozycji kosztorysowych katalogu KNR 4-03, tylko *"Zaprawienie bruzd o szerokości większej od 150 mm należy traktować jako naprawę tynków i kalkulować wg KNR 4-01 przyjmując za jednostkę 1 m² powierzchni"*

ad. 3 Nie dopuszcza się 1-krotnego użycia folii - roboty "brudne" należy prowadzić w sposób umożliwiający min. 3-krotne użycie folii.

ad. 4 Zeskrobanie i zmycie starej farby dot. przygotowania powierzchni przed malowaniem, zakres dotyczy elementów "na styku" otynkowanych bruzd z istniejącą malaturą

ad. 5 Dwukrotne malowanie farbami ścian i sufitów dotyczy tylko pasów , po wykonanym ułożeniu przewodów. Zamawiający przewiduje pełne malowanie ścian w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego i w innym terminie. Kolory mają być dobrane "orientacyjnie", w sposób umożliwiający użytkowanie pomieszczeń do czasu przemalowania ścian w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego.

ad. 6 W ramach robót elektrycznych nie przewiduje się malowania lamperii farbami olejnymi - bruzdy w tych miejscach należy wyprawić zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie ad. 2

ad. 7 Wszystkie przebicia, wykucia bruzd i wnęk mają być zaprawione i otynkowane - w wycenie należy ująć te roboty stosując współczynnik x2 do pozycji nr 29 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm

ad. 8 Utylizacja materiałów z demontażu pozostaje po stronie Wykonawcy robót

ad. 9 Urządzenia ppoż oraz z nim związane winny być wykonane w standardzie nie gorszym niż urządzenia firmy D+H

ad. 10 Przy oprawach zwieszanych należy stosować zawiesia zgodnie z wytycznymi i kartą katalogową producenta. Dla oprawy Cirrus 2 stosować podsufitkę z linką zawieszeniową i złączką zasilającą ZA.008.X. Oprawy mocować do sufitów natomiast oprawy zwieszakowe na obliczeniowej wysokości 3,50 m

ad. 11 Do wyceny należy przyjąć rozdzielnice o standardzie nie gorszym niż firmy Legrand

DYREKTOR SZKOŁY
Jolanta Stojna
mgr Jolanta Stojna