


	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO Oddział w Bielsku-Białej		Lp. 6
	Protokół badania doradczego-kontrolnego		Data badania: 2010-11-10
Eksploatujący: 716062	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PAWŁA STALMACHA PLAC B. HOFFA 5 43-460 WISŁA	Urządzenie (rodzaj, typ): kocioł wodny niskotemperaturowy JUBAM Wytwórca: JUBAM Numer fabr./rok budowy: 570 / 1995 Numer ewidencyjny: 7202002077	
Lokalizacja urządzenia: WISŁA PLAC B. HOFFA 5		Pow. ogrzew.: 12.00 m2	
Parametry urządzenia:			
Przestrzeń	robocza	----	----
Ciśnienie dopuszczalne/próbne [MPa]	0.30	----	----
Temp. dopuszczalna [°C]	95	----	----
Czynnik roboczy	woda	----	----
1. Wymagania odniesienia: rozp. MG PiPS z 9.07.2003 (Dz.U.Nr 135, poz.1269), Procedura UDT Nr: PS-01/37			
2. Zakres i wynik badania: 2.1 Rewizja wewnętrzna/Rewizja główna/Badanie budowy - Nie dotyczy 2.2 Próba ciśnieniowa/Próba szczelności - Nie dotyczy 2.3 Rewizja zewnętrzna urządzenia w ruchu dała wynik pozytywny. 2.4 Zabezpieczenie: Urządzenie zabezpieczające - przestrzeń robocza - ustawione na ciśnienie 0.30 MPa jak w protokole z dnia 2008-06-11.			
3. Uwagi, zalecenia, niezgodności, wyposażenie pomiarowo-badawcze: Urządzenie techniczne spełnia wymagania odniesienia. W badaniu uczestniczyła Pani Helena Drózd (upoważniony przedstawiciel eksploatującego).			
4. Termin następnego badania:			
	rewizja wewnętrzna	Nie dotyczy	
	próba ciśnieniowa	Nie dotyczy	
	rewizja zewnętrzna	Nie dotyczy	
	kontrolne nie później niż w roku 2012		
Na uzasadniony wniosek eksploatującego rewizja wewnętrzna lub próba ciśnieniowa mogą być przeprowadzone przed wyznaczonym terminem, zgodnie z wymaganiami odniesienia.			
5. Potwierdzam odbiór protokołu  Imię, nazwisko i podpis eksploatującego lub osoby upoważnionej Helena Drózd, 43-460 Wisła, tel. 85520-44, Regon 14734270, NIP 548-11-92-523		6. Pieczęć i podpis inspektora  mgr inż. Włodzisław Jędrzej	
Niniejszy protokół może być powielany, nie inaczej niż w całości, za zgodą eksploatującego i Urzędu Dozoru Technicznego.			

**PREZES
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO**

WISŁA, dnia 10.11.2010

**LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PAWŁA
STALMACHA**

**PLAC B. HOFFA 5
43-460 WISŁA**

DECYZJA

Na podstawie art. 14 ust.1 i 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po przeprowadzeniu badania doraźnego-kontrolnego (protokół z dnia 10.11.2010) urządzenia technicznego o numerze fabrycznym 570 i numerze ewidencyjnym 7202002077 :

1. zezwala się na eksploatację, przy parametrach określonych w ww. protokole,
2. ustala się dla urządzenia formę dozoru ograniczonego,
3. traci moc decyzja Prezesa UDT z dnia 11.06.2008 w sprawie zezwolenia na eksploatację ww. urządzenia technicznego.

Decyzja jest ważna do 31.12.2012.

UZASADNIENIE

**PREZES
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO**

Inspektor
Urzędu Dozoru Technicznego



mgr inż. Wolciech Lehrich

z up.

POUCZENIE: Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo do wniesienia odwołania do Ministra Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie ul. Szczyliwicka 34.

10.11.2010
data

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Im. Pawła Stalmacha

43-460 Wisła

potwierdzenie odbioru decyzji

Regon 072796470 NIP 548-11-92-523