

OSW 021-3/2016

Zarządzenie Nr 3/2016
Dyrektora Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego
im. Marynarza Polskiego w Damnicy
z dnia 7 marca 2016 r.

w sprawie bezpiecznego użytkowania strychu budynku SOSW w Damnicy

Na podstawie:

- Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w SOSW w Damnicy, ul. Korczaka 1, 76-231 Damnica z czerwca 2015 r.,
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 79)

zarządzam, co następuje:

1. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu wychowanków, jak i pracowników Ośrodka **umożliwiających bezpieczną, sprawną ewakuację osób** przebywających w obiekcie, zabraniam wnoszenia i składowania na strychu wszelkiego rodzaju wyposażenia klas i grup wychowawczych, pomocy dydaktycznych, innych przedmiotów oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo.
2. Celem uniknięcia pogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu, zabraniam wychowawcom grup i klas przechowywania na strychu jakiegokolwiek żywności, odzieży, chemicznych środków czystości.
3. Zabraniam zastawiania przedmiotami wyjść ewakuacyjnych oraz wyznaczonej drogi ewakuacyjnej przebiegającej przez strych pałacu w sposób zmniejszający jej szerokość.
4. Za utrzymanie ładu, porządku i czystości na strychu, koordynowanie prac związanych z comiesięcznym sprzątaniami strychu jako osobę odpowiedzialną wyznaczam lidera pracowników obsługi.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 marca 2016 r.

p.o. DYREKTORA
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Damnicy
M. Sawicka-Glinka
mgr Mirosława Sawicka-Glinka