



KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Słupsku
ul. Młyńska 2, 76-200 Słupsk

PZ.5581.14.1.2020.KB

Słupsk, 06 sierpnia 2020 r.

Egz. nr 2

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1499, 1635, 1726 i 2020) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:

29.06÷06.08.2020 r.

przez

- 1) mł. kpt. Marcina Leśniewskiego – kierownika sekcji w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku (legitymacja służbowa nr 24/2016),
- 2) st. sekc. Piotra Bereza – st. technika w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku (legitymacja służbowa nr 6/2019),
- 3) mł. ogn. Krzysztofa Bąbel – st. technika w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku (legitymacja służbowa nr 29/2016)

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymującego się upoważnieniem numer **PZ.5581.14.2020.KB** z dnia **05.06.2020 r.**,
wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku, zostały
przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

**Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Marynarza Polskiego,
ul. Korczaka 1, 76-231 Damnica.**

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urządzenia oraz jego adres – lokalizację)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Powiat Słupski z siedzibą przy ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk	Pani Małgorzata Hajko – Dyrektor Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Marynarza Polskiego

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię	Nazwisko	Stanowisko	Służbowe	Imię	Nazwisko	Stanowisko	Służbowe
przedstawiciel kontrolowanego				przedstawiciel kontrolującego			
Pani	Małgorzata	Hajko	– Dyrektor Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Marynarza Polskiego	Pan	Wojciech	Zbijowski	– starszy inspektor do spraw inwestycji Starostwa Powiatowego w Słupsku

[Podpis: Małgorzata Hajko]

[Podpis: Wojciech Zbijowski]

[Podpis: ...]

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczy:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- 2) ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym;
- 3) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
- 4) postępowanie z substancjami zubożającymi warstwę ozonową oraz fluorowanymi gazami cieplarnianymi, wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej;
- 5) kontrola w związku z upływem w danym roku kalendarzowym terminu realizacji obowiązku, określonego w decyzji administracyjnej, wydanej w trybie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o PSP.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono na podstawie rocznego planu kontroli.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

- budynek pałacowy.

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Powiat Słupski, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk.

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Budynek wolnostojący, o 5 kondygnacjach nadziemnych. Budynek murowany z cegły pełnej ceramicznej, stropy drewniane, dach konstrukcji drewnianej kryty blachodachówką. Schody wewnętrzne konstrukcji drewnianej, stolarka okienna drewniana. Na pierwszej kondygnacji zlokalizowano kuchnię, pomieszczenia zaplecza kuchennego, stołówkę, szatnię, 5 sali dydaktycznych, pomieszczenia sanitarne oraz kotłownię. Na drugiej kondygnacji znajdują się sale dydaktyczne, rewalidacyjne/terapeutyczne, sala gimnastyczna, sala lustrzana, biblioteka oraz pomieszczenia biurowe. Na trzeciej kondygnacji (I piętro) zostały zlokalizowane pomieszczenia sypialniane (ogółem 40 miejsc noclegowych), na czwartej kondygnacji zostały usytuowane pomieszczenia terapeutyczno-rewalidacyjne, pomieszczenia dydaktyczne znajdują się na piątej kondygnacji nadziemnej. W budynku może przebywać około 80 uczniów, wszystkie wykazują różny stopień niepełnosprawności intelektualnej.

Dane obiektu:

- wysokość budynku – >12m, budynek zaliczony do grupy wysokości średniowysokie (SW),
- liczba kondygnacji – 5 kondygnacji nadziemnych,
- powierzchnia użytkowa – 3350 m²,
- kubatura – 17410 m³,
- kategoria zagrożenia ludzi – ZL II,
- podział na strefy pożarowe – obiekt stanowi 1 strefę pożarową z wydzielonym pożarowo pomieszczeniem kotłowni.
- zapotrzebowanie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru: 20 dm³/sek. Stwierdzono lokalizację hydrantów zewnętrznych w odległościach 26 m i 140 m od budynku posadowionych na gminnej sieci wodociągowej.
Przedłożono do wglądu protokół z dnia 01.07.2020 r. z badania wydajności, przeglądu i konserwacji hydrantów zewnętrznych sporządzony przez Pana Leszka Kubę, PPUH Zuprom Lulemino. **W badaniu uzyskano wynik 20 dm³/s. przy równoczesnym badaniu dwóch hydrantów.**
- **Dojazd pożarowy** – wybiegła droga wewnętrzna od strony północnej kończąca się zjazdem na boisko szkolne, nieutwardzony parking zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie drzew od strony wschodniej, zbliżenie od strony południowej drogi wewnętrznej na 3 m od ściany budynku oraz trudność wjazdu pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej na teren Ośrodka ze względu na skomplikowany układ zagospodarowania terenu uniemożliwiają szybki dojazd do obiektu oraz bezpieczne ustawienie ciężkich.

specjalnych pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych. Obecny układ drogowy nie spełnia wymagań stawianym drogom pożarowym.
Postępowanie administracyjne opisane w pkt. 4 ust. 9.

- **Ewakuacja** – prowadzona poziomymi i pionowymi drogami ewakuacyjnymi do klatek schodowych a następnie na zewnątrz obiektu. W budynku zapewniono łącznie 4 wyjścia ewakuacyjne prowadzące bezpośrednio na zewnątrz obiektu. W obiekcie występują dwie główne klatki schodowe wewnętrzne oraz jedna zewnętrzna klatka schodowa prowadząca przez pomieszczenie świetlicy, sypialni oraz taras. Ponadto w obiekcie występują dwie skrajne klatki schodowe prowadzące z pomieszczeń zlokalizowanych na czwartej i piątej kondygnacji nadziemnej prowadzące do korytarza zlokalizowanego na trzeciej kondygnacji.

3. Organizacja ochrony ppoż.

- Przedłożono do wglądu Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru oraz współdziałania urządzeń przeciwpożarowych dla budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zlokalizowanego w Damnicy przy ul. Korczaka 1 z dnia 16.02.2020 r. opracowany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Panią inż. Elwirę Osowicką – Kosznik nr upr. 596/2014.
- Przedłożono do wglądu szkolenie z dnia 09.03.2020 r. z zakresu bieżącej obsługi instalacji przeciwpożarowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy przy ul. Korczaka podpisane przez pracowników placówki.
- Przedłożono sprawozdanie z dnia 31.01.2019 r. z przeprowadzenia alarmu próbnego przeciwpożarowego podpisane przez Wicedyrektor Dyrektor Panią Bożenę Szycko.

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2016 roku (protokół z dnia 09.09.2016 r.)

- ☐ W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.
☒ W wyniku kontroli wszczęto postępowanie administracyjne.*

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

W dniu 30 września 2016 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku wydał Decyzję administracyjną nr PZ.5580.34.9.2016.ML nakazującą wykonanie następujących obowiązków:

1. Zapewnić właściwe warunki ewakuacji poprzez wyeliminowanie stanu zagrożenia życia ludzi w budynku Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy stanowiącego strefę pożarową ZL II z pomieszczeń zlokalizowanych w obrębie I, II, III, IV i V kondygnacji obiektu, spowodowanego przekroczeniem dopuszczalnej długości dojścia ewakuacyjnego o ponad 100% od określonej w przepisach techniczno-budowlanych przy jednym kierunku ewakuacji, poprzez przeprowadzenie modernizacji dostosowującej do wymagań przepisów techniczno-budowlanych ujętych w podstawie prawnej, **termin wykonania 30.08.2017 r. – nakaz został wykonany, zrealizowano warunki zastępcze niżej opisanego Postanowienia Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego.**
2. Wyeliminować stan zagrożenia życia ludzi w budynku Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy stanowiącego strefę pożarową ZL II wynikający z braku zabezpieczenia przed zadymieniem pionowych dróg ewakuacyjnych, w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych, tj. poprzez obudowanie i zamknięcie drzwiami oraz wyposażenie w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu klatek schodowych, **termin wykonania 30.08.2017 r. – nakaz został wykonany, zrealizowano warunki zastępcze niżej opisanego Postanowienia Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego.**
3. Wyeliminować stan zagrożenia życia ludzi w budynku Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy stanowiącego strefę pożarową ZL II poprzez wyposażenie dróg ewakuacyjnych w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, **termin wykonania 30.08.2017 r. – nakaz został wykonany.**
4. Zapewnić właściwe warunki ewakuacji eliminując stan zagrożenia życia ludzi poprzez doprowadzenie okładziny sufitu centralnej klatki schodowej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy, co najmniej do stopnia palności

klasyfikowanego jako trudno zapalny, termin wykonania 30.08.2017 r. nakaz został wykonany, zrealizowano warunki zastępcze niżej opisanego Postanowienia Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego.

5. Zapewnić właściwe warunki ewakuacji eliminując stan zagrożenia życia ludzi poprzez usunięcie palnych okładzin drewnopochodnych z sufitu i ścian korytarza ewakuacyjnego w obrębie I kondygnacji budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy, prowadzącego bezpośrednio do wyjścia ewakuacyjnego, termin wykonania 31.10.2016 r. – nakaz został wykonany.
6. Wyposażyć budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy stanowiący strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZLII w hydranty wewnętrzne 25, termin wykonania 31.12.2016 r. – nakaz został wykonany.
7. Zapewnić wymaganą ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy, termin wykonania 31.12.2016 r. – nakaz został wykonany.
8. Wykonać bramę wjazdową na teren Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy umożliwiając swobody wjazdu pojazdom jednostek ochrony przeciwpożarowej, termin wykonania 31.12.2016 r. – nakaz został wykonany.
9. Zapewnić drogę pożarową spełniającą wymagania przepisów ochrony przeciwpożarowej dla budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy stanowiącego strefę pożarową ZL II, termin wykonania 31.12.2018 r. – nakaz nie został wykonany.

W dniu 03 lipca 2020 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku wydał Decyzję administracyjną zamienną nr PZ.5580.11.2016.2020.ML wyznaczającą nowy termin realizacji obowiązku nr 9 na dzień 31 grudnia 2022 r.

Uwaga:

Realizacja obowiązków wskazanych w punktach 1, 2, 4 w wyżej wymienionej Decyzji administracyjnej Komendanta Miejskiego oraz w zakresie likwidacji stanu zagrożenia życia ludzi ze względu na występowanie na klatce ewakuacyjnej przy wyjściu z budynku szerokości spocznika wynoszącej 0,97 m. co stanowi jego zawężenie o ponad 1/3 względem wartości wymaganej przez warunki techniczne (Rozporządzenia Ministra Infrastruktury) została wykonana zgodnie z postanowieniem Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego z dnia 08 września 2016 r. znak WZ.5595.217.3.2016.BG w którym wyrażono zgodnie na zastosowanie rozwiązań zastępczych polegających na;

1. Zastosowanie w całym budynku systemu sygnalizacji pożarowej wyposażonego w sygnalizatory akustyczne przystosowane do rozgłaszania komunikatów głosowych, z ręcznymi ostrzegaczami pożarowymi zamontowanymi wyłącznie w przestrzeniach nie przeznaczonych dla wychowanków oraz bez konieczności transmisji sygnałów pożarowych do straży pożarnej (informacja o pożarze przekazywana będzie na telefony GSM przynajmniej dwóch pracowników Ośrodka, w tym do jego dyrektora) – stwierdzono zastosowanie w całym budynku SSP, podczas wykonywania prób systemu informacja o pożarze została przekazana na telefony GSM dwóch pracowników w tym dyrektora placówki.

Przedłożono dokumentację powykonawczą z dnia 02 grudnia 2019 r. Instalacji elektrycznych i SAP w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Damnicy opracowaną przez Pana mgr inż. Roberta Chołodowskiego upr. POM/0008PWOE/15, uzgodnioną bez wnoszenia uwag w dniu 07.02.2020 r. przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Panią inż. Elwirę Osowicką - Kosznik nr upr. 596/2014.

2. Zastosowaniu na wszystkich poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych w budynku awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego o średnim natężeniu oświetlenia co najmniej 5 lx w osi drogi – drogi ewakuacyjne w całym budynku zostały wyposażone w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne.

Przedłożono dokumentację powykonawczą z dnia 02 grudnia 2019 r. Instalacji elektrycznych i SAP w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Damnicy opracowaną przez Pana mgr inż. Roberta Chołodowskiego upr. POM/0008PWOE/15, uzgodnioną bez wnoszenia uwag w dniu 07.02.2020 r. przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Panią inż. Elwirę Osowicką - Kosznik nr upr. 596/2014.

3. Wykonaniu na poziomie II piętra, obudowanego za pomocą przegród o klasie odporności ogniowej EI 30, korytarza ewakuacyjnego łączącego poziomą drogę ewakuacyjną

w centralnej części budynku z ewakuacyjną klatką schodową w wieży. Wykonany korytarz ewakuacyjny przebiegać będzie przez przestrzeń strychu – **stwierdzono wykonanie korytarza ewakuacyjnego na poziomie II piętra w obrębie przestrzeni strychu** (Przedłożono oświadczenie kierownika budowy Pani inż. Ireny Tyszkę nr upr. AN/8346/195/79 podpisane przez inspektora nadzoru Pana mgr inż. Jakuba Tyszkę nr upr. POM/0402/WBKb/16 o wykonaniu robót budowlanych mających na celu zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami).

4. Wykonaniu przy elewacji południowo-zachodniej budynku (od strony boiska, przy wieżyczce z palmą) stalowych schodów zewnętrznych pozwalających na zejście z tarasu na poziomie I piętra na poziom terenu, a także przyjęcie tych schodów i prowadzących do nich dojść i przejść, jako drogi ewakuacyjne dla całego I piętra – **stwierdzono wykonanie stalowych schodów zewnętrznych przy elewacji budynku umożliwiających zejście z tarasu** (Przedłożono oświadczenie z dnia 11.02.2020 r. dotyczące posadowienia schodów stalowych na fundamentach żelbetowych w Damnicy dz. nr 180 zgodnie z projektem zagospodarowania działki podpisane przez kierownika budowy Panią inż. Irenę Tyszkę nr upr. AN/8346/195/79).
5. Obiciu pojedynczą płytą GKF spodniej części drewnianych schodów ewakuacyjnych w ewakuacyjnej klatce schodowej w wieży oraz w ewakuacyjnej klatce schodowej nad salą lustrzaną – **stwierdzono zabezpieczenie płytą GKF spodniej części schodów ewakuacyjnych.**
6. Likwidacja wszystkich pomieszczeń usytuowanych pod drewnianymi schodami ewakuacyjnymi – **wszystkie pomieszczenia pod drewnianymi schodami ewakuacyjnymi zostały zlikwidowane.**
7. Usunięciu drewnianych ścianek działowych w przestrzeni strychu na II piętrze – **drewniane ścianki działowe w przestrzeni strychu na II piętrze zostały usunięte.**
8. Uczynieniu z przestrzeni strychu na II piętrze pomieszczenia nieużytkowego poprzez wprowadzenie zakazu składowania w nim jakichkolwiek materiałów (palnych i niepalnych) – **stwierdzono brak pomieszczeń użytkowych w przestrzeni strychu oraz brak składowania materiałów palnych i niepalnych.**
9. Likwidacja pomieszczeń sypialnianych na II piętrze w wieży – **stwierdzono brak pomieszczeń sypialnianych na II piętrze w wieży.**
10. Wprowadzeniu zasady: wszystkie pomieszczenia sypialne na jednej kondygnacji (I piętro) – **wszystkie pomieszczenia sypialniane zostały zlokalizowane na jednej kondygnacji (I piętro).**
11. Wprowadzeniu w wybranych pomieszczeniach zasady: jeden opiekun na jedną osobę niepełnosprawną – **zgodnie z oświadczeniem Dyrektora Ośrodka Pani Małgorzaty Hajko oraz zapisem w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego na jedną osobę niepełnosprawną przypada jeden opiekun.**
12. Wprowadzeniu zasady: minimum trzech opiekunów w budynku - **zgodnie z oświadczeniem Dyrektora Ośrodka Pani Małgorzaty Hajko oraz zapisem w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w budynku będzie obecnych minimum trzech opiekunów podczas pobytu podopiecznych w ośrodku.**
13. Zapewnieniu przez Starostwo Powiatowe w Słupsku autobusu dla co najmniej 40 osób, który dysponowany byłby na teren Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy w przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu ewakuacji ludzi z całego budynku Ośrodka – **przedłożono porozumienie z dnia 10.01.2020 r. pomiędzy Gminą Damnica – Zakładem Gospodarki Komunalnej w Damnicy a Powiatem Słupskim – Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. Marynarza Polskiego w Damnicy w sprawie użyczenia pojazdów w przypadku prowadzonej ewakuacji podpisane przez Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy Panią mgr Aleksandrę Winsztal oraz Dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy Panią Małgorzatę Hajko.**
14. Organizowaniu raz w roku szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla wszystkich pracowników Ośrodka połączonego z praktycznymi ćwiczeniami w zakresie gaszenia ognia – **przedłożono do wglądu protokół z dnia 21.02.2020 r. z przeprowadzonego szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej sporządzony przez Panią mgr Ewę Boryłę, inspektora ochrony ppoż.**

15. Opracowaniu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu Ośrodka przedstawiającej w sposób szczegółowy i klarowny wszystkie czynności, które muszą być podjęte podczas wystąpienia w obiekcie pożaru lub innego zdarzenia powodującego konieczność ewakuacji ludzi z budynku - **Przedłożono do wglądu Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu opracowaną w miesiącu kwietniu 2020 r. przez Panią mgr Ewę Boryłę. Dokumentacja zawiera procedurę ewakuacji w SOSW w Damnicy obejmującą przydział obowiązków i organizacji działania.**

5. Czynności zabronione

nie stwierdzono

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

nie stwierdzono

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru


nie stwierdzono

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
- Hydranty wewnętrzne HP 25.
- System sygnalizacji pożarowej.
- Oświetlenie awaryjne.
- System oddymiania klatek schodowych.

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

- **Przeciwpożarowy wyłącznik prądu** – przeprowadzono próbę działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu z wynikiem pozytywnym.
Przedłożono do wglądu protokół nr 26/2020 z dnia 15.07.2020 r. z badania przeciwpożarowego wyłącznika prądu sporządzony przez Pana Marka Łaguń upr. nr 177/D/0433/17, Zakład Usług Elektroinstalacyjnych, ul. Leszczyńskiego 9/29, 76-200 Słupsk – brak uwag.
- **Hydranty wewnętrzne HP 25** – przeprowadzono próbę działania poprzez użycie jednego z urządzeń.
Przedłożono do wglądu protokół z miesiąca listopada 2020 r. z badania instalacji hydrantów wewnętrznych sporządzony przez Pana Tadeusza Kostrubiec, wyrób naprawa sprzętu pożarniczego oraz sprzedaż asortymentu ppoż. i uodparniania przeciwogniowe, ul. Widzińska 4, 76-251 Kobylnica – bez uwag.
Przedłożono dokumentację powykonawczą z miesiąca stycznia 2020 r. Instalacji Hydrantowej w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Damnicy opracowaną przez Pana Tomasza Buraka upr. POM/0052/PWOS/15, uzgodnioną bez wnoszenia uwag w dniu 07.02.2020 r. przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Panią inż. Elwirę Osowicką - Kosznik nr upr. 596/2014.
- **System sygnalizacji pożarowej** – przeprowadzono próbę działania systemu poprzez zadymienie czujki oraz wciśnięcie przycisku ROP – brak uwag.
Alarm następuje automatycznie w przypadku braku potwierdzenia przez obsługę przyjęcia alarmu I stopnia lub po upływie czasu przeznaczonego na rozpoznanie T2 (240 s.), zadziałania co najmniej dwóch czujek lub czujki i ROP w jednej strefie dozorowej (koincydencja), uruchomienie ROP'a.
Przedłożono do wglądu protokół odbiorczy instalacji przeciwpożarowej z dnia 20.07.2020 r. sporządzony przez Pana Marka Łaguń, Zakład Usług Elektroinstalacyjnych, ul. Leszczyńskiego 9/29, 76-200 Słupsk – bez uwag.
- **Oświetlenie awaryjne** – przeprowadzono próbę działania oświetlenia awaryjnego poprzez użycie przeciwpożarowego wyłącznika prądu – brak uwag.
Przedłożono do wglądu protokół nr 26/2020 z dnia 15.07.2020 r. z badania oświetlenia awaryjnego sporządzony przez Pana Marka Łaguń upr. nr 177/D/0433/17, Zakład Usług Elektroinstalacyjnych,

B-     6

ul. Leszczyńskiego 9/29, 76-200 Słupsk – brak uwag.

- **System oddymiania klatek schodowych** – Przeprowadzono próbę działania systemu podczas testów systemu sygnalizacji pożarowej – brak uwag.

Przedłożono do wglądu protokół odbiorczy instalacji oddymiania z dnia 20.07.2020 r. sporządzony przez Pana Marka Łaguń, Zakład Usług Elektroinstalacyjnych, ul. Leszczyńskiego 9/29, 76-200 Słupsk – bez uwag.

Przedłożono dokumentację powykonawczą z dnia 02 grudnia 2019 r. Systemu oddymiania klatek schodowych w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Damnicy opracowaną przez Pana mgr inż. Roberta Chołodowskiego upr. POM/0008PWOE/15, uzgodnioną bez wnoszenia uwag w dniu 07.02.2020 r. przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Panią inż. Elwirę Osowicką - Kosznik nr upr. 596/2014.

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Obiekt kompletnie wyposażony i oznakowany w podręczny sprzęt gaśniczy typu ABC. Gaśnice posiadają przegląd techniczny do września 2020 r.

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

nie stwierdzono

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

Budynki zostały wyposażone w instalacje:

- elektryczną,
- odgromowa,
- kominowo- wentylacyjną (grawitacyjną).

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

- Protokół nr 60/2017 z dnia 21.11.2017 r. z badań okresowych instalacji elektrycznej obejmujący: badanie ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie, parametry zabezpieczeń różnicowoprądowych, badanie rezystancji izolacji obwodów, badanie stanu instalacji odgromowej i uziomów sporządzony przez Pana Przemysława Dankiewicza nr upr. D/0008/93/12 – bez uwag.
- Protokół nr 1/08/2019 z dnia 16.08.2019 r. z okresowej kontroli przewodów kominowych (wentylacyjnych i spalinowych) sporządzony przez Pana Dariusza Wińskiego, Mistrza Kominarskiego – bez uwag.

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1.

☐ usunięto w trakcie kontroli

Inne ustalenia:

- Obiekt wyposażony w karty alarmowania oraz instrukcje postępowania na wypadek powstania pożaru;
- Obiekt kompletnie oznakowany znakami ewakuacyjnymi oraz bezpieczeństwa;
- Przedłożono do wglądu książki obiektów budowlanych;
- Przedłożono Decyzję nr 718/2017 z dnia 08.09.2017 r., znak: AB-I-E.6740.183.2017 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę wydaną z up. Starosty przez Panią mgr inż. Małgorzatę Mikołajczak-Paszczyk Naczelnika Wydziału Architektoniczno-Budowlanego Starostwa Powiatowego w Słupsku;
- Przedłożono Projekt architektoniczno-budowlany z miesiąca grudnia 2016 r. Zabezpieczenie przeciwpożarowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy autorstwa Pana mgr inż. arch. Adama Maciejewskiego upr. nr KPOKK IA 04/2003 (Przedsiębiorstwo Inżynieryjne KELVIN Sp. z o. o., ul. Piękna 13, 85-303 Bydgoszcz) uzgodniony bez wnoszenia uwag w dniu 04.07.2017 r. przez Pana inż. Stanisława Stasiak, rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, Nr upr. 255/93.

[Handwritten signatures and initials]

14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

bez uwag

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 8 stronach w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami:

Dwa egzemplarze protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka
Szkolenia i Wyprawowego Wypoczynku

mgr Piotr Borek

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

Wojciech Zbigniewski

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

INSPEKTOR OCHRONY PPOŻ

mgr Ewa Boryła

KIEROWNIK SEKCJI
ds. kontrolno-rozpoznawczych

mgr. p. Marcin Leśniewski

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)

STARSZY TECHNIK
ds. kontrolno-rozpoznawczych

st. sekc. Piotr Borek

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)

STARSZY TECHNIK
ds. kontrolno-rozpoznawczych

mgr. og. Krzysztof Bąbel