

PROTOKÓŁ Nr 1/08/2022 **z okresowej kontroli przewodów kominowych**

Sprawdzenie technicznej sprawności przewodów kominowych, podłączeń wentylacyjnych i spalinowego w budynku **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy ul. Korczaka 1** zostało przeprowadzone przez posiadającego uprawnienia mistrza kominiarskiego: **Dariusza Wińskiego**

w oparciu art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Z 2003 r. nr 207 poz. 2016) z późniejszymi zmianami oraz stosowanie do wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, przepisów szczegółowych i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne.

Kontrola w budynku odbyła się w dniu 08.08.2022 r.

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZA SIĘ:

Na kominie obsługujący kotłownię ponad dachem powstały pęknięcia na czapie kominowej.
Zalecenia: komin ponad dachem wyremontować.

W dniu kontroli wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniu kotłowni i w pomieszczeniach socjalnych odciągała prawidłowo przy uchylonym oknie.

UWAGA:

Zgodnie z art.70 ustawy Prawo Budowlane, wyżej wymienione braki- uszkodzenia- nieprawidłowości podlegają obowiązkowemu usunięciu- naprawie, w trakcie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli stanu technicznego przydatności obiektu budowlanego lub jego części.

TERMIN NASTĘPNEGO BADANIA TECHNICZNEGO: 2023 r.

Protokół otrzymują:

1. Zarządca budynku
2. oraz 1 a/a

MISTRZ KOMINIARSKI
Dariusz Wiński
Rzeski Las 6, 76-220 Główny
tel. 660 405 377, Nr uprawnienia 9486