

Odpowiedź na pytanie w zapytaniu ofertowym: „**Modernizacja instalacji elektrycznej na pierwszym piętrze w budynku SOSW w Damnicy**”.

Szczegółowy opis zamówienia, jaki jest?

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja instalacji elektrycznej na pierwszym piętrze w budynku w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Damnicy według załącznika nr 1. Szczegółowe prace do wykonania to:

1.1 zaprojektować nową instalację elektryczną I piętra wg norm PN-EN 1246-1 oraz PN-EN 1838:2013. Instalacja oświetleniowa powinna gwarantować komfort pracy wzrokowej oraz zapewnić swobodne i bezpieczne poruszanie się po budynku wraz z certyfikatami ,


1.2 wymienić wewnętrzną linię zasilającą do rozdzielnic piętrowej,

1.3 wymienić rozdzielnicę piętrową z zastosowaniem zabezpieczeń wg. obowiązujących przepisów i norm, wyposażenie typu Hager, Legrand; dodatkowo wykonać rozdzielnicę wg. obowiązujących przepisów i norm, wyposażenie typu Hager, Legrand w Sali Komputerowej,

1.4 ułożyć przewody w korytkach na korytarzach, wykonać koryta z gniazdami (16 sztuk), wykonać instalację gniazd 230V (6 sztuk w każdym pomieszczeniu),

1.5. w pomieszczeniach, tj. w salach ułożyć przewody w ścianie ,

1.5. wymienić oprawy na panele LED typu Filips lub równozędne (8 sztuk w każdym pomieszczeniu) bez pomieszczenia łazienki i 4 pomieszczeń internatu.


Bożena Natoniowska

Dyrektor SOSW w Damnicy