

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZSB.KNC-342-2/10, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - roboty budowlane - „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej”

Zamawiający informuje, że otrzymał pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do w/w postępowania.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2006r., Nr 164, poz. 1166, z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na przedmiotowe pytania:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie okien z profilu powtórnie przerobionego PCV (z recyklingu)?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 2.

Czy profile PCV mogą zawierać stabilizatory ołowiowe?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuszcza profile PCV o szerokości mniejszej niż 70mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza profile o szerokości równej lub większej 70mm.

Pytanie 4.

Czy stare okna przeznaczone do wymiany są skrzydłowe czy zespolone.

Odpowiedź: ZESPOLONE

Pytanie 5.

Drzwi z „Wykazu stolarki drzwiowej – cz.I” nie wchodzą w zakres robót? Nie są ujęte w przedmiarze.

Odpowiedź: Drzwi z „Wykazu stolarki drzwiowej – cz. I” NIE WCHODZĄ W ZAKRES ROBÓT.

Pytanie 6.

Nowe drzwi mają być stalowe czy PCV? Przy schematach jest informacja PCV lub stalowe, w Przedmiarze robót – stalowe.

Odpowiedź: NOWE DRZWI MAJĄ BYĆ ZGODNE Z OPISEM W WYKAZIE STOLARKI DRZWIOWEJ CZ. II ZAMIESZCZONEJ W SIWZ.

Pytanie 7.

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie drzwi z profilu aluminiowego?

Odpowiedź: dopuszcza się wykonanie drzwi z profilu aluminiowego.

Dyrektor Szkoły
Dorota Czernecka