

Pobiedziska dnia 11-05-2020r.

Szkoła Podstawowa
im. Kazimierza Odnowiciela
62-010 POBIEDZISKA
ul. Kostrzyńska 23, tel. 61-817-71-42

Pytania i odpowiedzi

Na podstawie art. 38 ust. 1 oraz 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1579 ze zm) zamawiający przekazuje wykonawcom treść zapytania do postępowania na **Prace remontowe instalacji odgromowej oraz dachu Budynku Szkoły przy ul. Kostrzyńskiej 23 (budynek główny z salą gimnastyczną i kotłownią) ZP.02.2020** wraz z odpowiedzią:

Pytanie 1:

W załączniku nr 1 do zamówienia ZP.02.2020 PRACE REMONTOWE INSTALACJI ODGROMOWEJ ORAZ DACHU BUDYNKU SZKOŁY PRZY UL. KOSTRZYŃSKIEJ 23 (BUDYNEK GŁÓWNY Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ I KOTŁOWNIĄ)

opisane są wymagania dot. papy termozgrzewalnej:

· Minimalne parametry papy:


Papa wierzchniego krycia, PN/EN 13707:2006, welon szklany 60 g/m², średnie wydłużenie (elastyczność) wzdłuż/w poprzek [%] 4 / 4, średnia siła zrywająca wzdłuż/w poprzek [N/5cm] 400/300, Całkowita grubość papy [mm] 3,5

Z doświadczenia wiem, że tak niskiej jakości papa nie wytrzyma wymaganego okresu gwarancji.

Proszę o informację czy zamawiający zmieni wymagania dotyczące papy czy oferent ma sam przewidzieć w ofercie papę lepszej jakości. Jeżeli zamawiający nie chce zmienić wymagania dotyczącego papy to czy wyrazi zgodę na zastosowanie papy grubości 5,2mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem zamawiający podał minimalne parametry papy termozgrzewalnej. Nic nie stoi na przeszkodzie aby wykonawca użył papy o lepszych parametrach jeżeli jego zdaniem tylko papa termozgrzewalna o grubości 5,2 mm wytrzyma zaproponowany okres gwarancji

KIEROWNIK GOSPODARCZY

inż. Piotr Teraźniewski