

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
ul. Kargowska 61, 66-110 Babimost
tel. 68 351 2412

e-mail: sekretariat@mow-babimost.pl

strona www: www.mow-babimost.pl

strona prowadzonego postępowania: www.bip.mow-babimost.pl

Babimost, 04.11.2021 r.

MOW.204.3.2021

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ

1. Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy pn. **„Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.**

” (Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00250207 z dnia 2021-10-28).

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1 z dnia 04.11.2021:

Prosimy o sprecyzowanie rodzaju akcesoriów łazienkowych. Czy mają to być akcesoria ze stali nierdzewnej czy z tworzywa sztucznego ABS?

Odpowiedź na pytanie 1 z dnia 04.11.2021:

Akcesoria łazienkowe ze stali nierdzewnej.

Pytanie 2 z dnia 04.11.2021:

Prosimy o podanie parametrów dla wykładziny PCV w pom. nr 19 – sala ćwiczeń. W dokumentacji opisana jest jedynie wykładzina PCV posadzki sportowej Sali gimnastycznej nr pom. 03. Czy wykładzina do Sali nr 19 ma spełniać te same wymagania techniczne co do Sali nr 03?

Odpowiedź na pytanie 2 z dnia 04.11.2021:

Wykładzina salki ćwiczeń nr 19 - zastosować wykładzinę elastyczną, z mieszanki granulatu gumowego z granulem kolorowym EPDM, o grubości całkowitej 10mm.

- Materiał: mieszanka granulatu gumowego oraz kolorowego granulatu EPDM
- Kolor: czarny nakrapiany / zielony, niebieski, czerwony, żółty, biały/
- Wykładzina w rolkach o szerokości: 1, 25 m
- Długość roli wykładzin: 12m, 10 m lub 6 m
- Grubość wykładziny: 10 mm
- Waga: 0,93 kg /mm/m²
- Gęstość: 930 kg/m³ +/- 5%
- Ognioodporność: wg DIN 4102: B2
- Wytrzymałość na rozciąganie: wg DIN EN ISO 1798 >1,0 N/mm²
- Wydłużenie przy zerwaniu: wg DIN EN ISO 1798 □ 70%
- Naprężenie ściskające: CC2525: 1,20 Mpa
- Zachowanie przy ucisku: wg GS-V-28 □ brak trwałych odkształceń
- Współczynnik tarcia suchy: 0,77
- Współczynnik tarcia mokry: 0,58

Pytanie 3 z dnia 04.11.2021:

Czy zamawiający przewiduje wydłużenie terminu składania ofert?

Odpowiedź na pytanie 3 z dnia 04.11.2021:

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu otwarcia ofert.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pytania Wykonawców stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert. Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmianę treści SWZ zawartą w odpowiedzi na zadane pytania

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Zmiana nie prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

DYREKTOR

mgr Witold Szuster