

Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
w Powierciu
Powiercie 31, 62-600 Koło
tel. 63 2615197; fax 63 2615216
NIP: 666-10-69-316

Powiercie, dnia 02.12.2020 r.

WYJAŚNIENIE NR 4

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa kotłowni gazowej”. Nr. Sprawy ZSCKR-ZP-5/2020

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) informuje iż w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania na które niniejszym odpowiadamy:

Zapytania:

1. *Na schemacie technologicznym kotłowni gazowej uwzględniono łącznie dziewięć pomp natomiast przedmiar obejmuje siedem pomp, czy jakieś pompy są w posiadaniu inwestora? Ile ostatecznie należy ich uwzględnić? W opisie występuje brak informacji na ten temat.*
2. *Naczynie przeponowe Reflex w przedmiarze 1 sztuka, schemat obejmuje 3 sztuki. Ile naczyń faktycznie jest do montażu?*
3. *Prosimy o wyjaśnienie poz. 38 zestawienia materiałowego, której również nie obejmuje przedmiar robót tj. zawór regulacyjny STROMAX 4115? Ile faktycznie tego typu zaworów jest do montażu?*

Odpowiedź Zamawiającego:

- Ad 1. Pompa obiegowa na c.o. - szkoła - Yonos MAXO 40/0,5-12 prod. Wilo - 1 szt.
Pompa obiegowa na c.o. - stołówka - Yonos PICO 25/1-8-130 prod. Wilo - 1 szt.
Pompa obiegowa na c.o. - internat - Yonos MAXO 40/0,5-12 prod. Wilo - 1 szt.
Pompa obiegowa na c.o. - mieszkania - 40 Yonos PICO 25/1-4-(ROW) prod. Wilo - 1 szt.
Pompa obiegowa na c.o. - pracownia mechanizacji - Yonos MAXO 32/0,5-10 PN10 prod. Wilo - 1 szt.
Pompa obiegowa na c.w.u. - Yonos MAXO 25/05-10 PN10 prod. Wilo - 1 szt.
Pompa cyrkulacyjna- Yonos MAXO 30/0,5-7 - 1 szt.
Pompa c.o. Yonos Maxo 40/0,5-8 pn6/10 - 2 szt.

Ad 2 . Do montażu będą 3 sztuki naczyń do każdego zasobnika c.w.u. po jednym.

Ad 3.

Zawór klapowy regulacyjny i odcinający, kvs 91, DN 50

Zawór klapowy regulacyjny i odcinający, kvs 206, DN 65

STRÖMAX, zawór odcinający, figura skośna, uszczelnienie trzpienia za pomocą dławnicy, kvs 10,5, DN 20

STRÖMAX, zawór odcinający, figura skośna, uszczelnienie trzpienia za pomocą dławnicy, kvs 44,0, DN 40

STRÖMAX-GM, przelotowy zawór regulacyjny z możliwością pomiaru różnicy ciśnienia, figura prosta, z zaworami pomiarowymi, kvs 6,05

STRÖMAX-GM, przelotowy zawór regulacyjny z możliwością pomiaru różnicy ciśnienia, figura prosta, z zaworami pomiarowymi, kvs 18,91

STRÖMAX-GMF, przelotowy zawór regulacyjny w wykonaniu kołnierзовym, z możliwością pomiaru różnicy ciśnień
Figura prosta z zaworami pomiarowymi, kvs 37,84, DN 50

Zawór zwrotny sprężynowy DN 20, PN 25

Zawór zwrotny sprężynowy DN 40, PN 25

Zawór 3-drogowy mieszający HERZ bez napędu. PN 16 z gwintem wewnętrznym.

Zawór 3-drogowy mieszający HERZ bez napędu. PN 16 z gwintem wewnętrznym.

Regulacyjny zawór trójdrogowy w wykonaniu kołnierзовym DN 50, kvs 40, PN 16

Napęd nastawczy HERZ, 230 V, 10 Nm, 140 s

Filtr do wody, kvs 5,60, DN 20, PN 16

Filtr, siatka o drobnych oczkach 0,75 mm, stal chromowo-niklowa, kvs 30,0, DN 40

Filtr HERZ w wykonaniu skośnym z przyłączem kołnierзовym z siatką wykonaną ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej, oczka 1,25 mm, kvs 76, DN 65

Podgrzewacze wody - odcinające przy podgrzewaczach na c.o. i wodzie

RÖMAX-W, zawór odcinający HERZ do instalacji wody pitnej, figura skośna, gwint wewnętrzny

Przepływ min 4,0 l/s, DN 40

STRÖMAX, zawór odcinający, figura skośna, uszczelnienie trzpienia za pomocą dławnicy, kvs 44,0, DN 40

Układ przy kotłach

Zawór klapowy regulacyjny i odcinający, kvs 660, DN 100

Zawór klapowy regulacyjny i odcinający, kvs 2100, DN 150

HERZ - filtr siatkowy, w wykonaniu skośnym z podłączeniem kołnierзовym DN 100

UWAGA: wszystkie wymienione powyżej nazwy handlowe konkretnych marek urządzeń, należy rozumieć wraz ze sformułowaniem „lub równoważne”.


DYREKTOR
Zespołu Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
w Powierciu
mgr Marek Sobolewski