

Protokół kontroli obiektów przedszkola pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa

Działając na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31.12.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69) Komisja w składzie:

- 1) Zbigniew Cytera.....
(dyrektor)
- 2) Krzysztof Czapla.....
(specjalista ds. bhp)
- 3) Sylwia Maleska.....
(intendentka)

dokonała w dniu **20.08.2019r.** przeglądu obiektów należących do **Publicznej Szkoły Podstawowej,**
- Oddział przedszkolny, ul. Opolska 53, Myślina, 46-380 Dobroźń
(adres)

pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów przez przedszkolaków.

Komisja¹⁾ ustaliła, że:

1. W pomieszczeniach przedszkola, w których będą przebywać przedszkolaki, **nie prowadzi/przewodzi²⁾** się jakichkolwiek remontów, napraw lub prac instalacyjnych:

.....
(w przypadku prowadzenia prac należy wpisać ich rodzaj, zakres oraz przewidywany termin zakończenia)

2. Oznakowanie dróg w pobliżu obiektów przedszkola jest odpowiednie, a wszystkie wyjścia z terenu przedszkola są prowadzone właściwie i odpowiednio zabezpieczone przed nagłym wtargnięciem uczniów na jezdnię.

3. Ogrodzenie terenu przedszkola:

– teren jest trwale ogrodzony, a stan ogrodzenia (w tym bram wjazdowych i furtek) **nie budzi zastrzeżeń³⁾**,

4. Nawierzchnia dróg i przejść jest równa, zapewniająca spływ wody deszczowej i dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

5. Stan zabezpieczenia otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień na terenie przedszkola:

– **wszystkie otwory są zakryte lub trwale zabezpieczone⁴⁾**,

– **naprawy wymagają⁵⁾**
(określić miejsca, które wymagają naprawy)

6. Oświetlenie terenu szkoły **nie wymaga/wymaga^{*)}** naprawy
(określić miejsca i zakres napraw)
7. Stan drzewostanu **nie zagraża/zagraża^{*)}** bezpieczeństwu osób przebywających na terenie szkoły.
8. Stan budynku szkolnego (elewacja, stolarka budowlana, balkony i gzymsy, orynnowanie, kominy, murki, kraty, itp.):
– **nie budzi zastrzeżeń^{*)}**,
– **zagraża bezpieczeństwu osób^{*)}**
(określić miejsca wymagające naprawy)
9. Oznakowanie wejść oraz kontrola osób wchodzących do budynku szkoły i opuszczających budynek są odpowiednie/**wymagają poprawek^{*)}**
(określić miejsca i zakres)
10. Drogi ewakuacyjne w budynku **są /nie są^{*)}** oznaczone wyraźnie i trwale
(określić miejsca, które wymagają poprawy oznakowania)
11. Budynek szkolny jest zaopatrzony w odpowiednie i sprawne środki ochrony przeciwpożarowej, a miejsca rozmieszczenia tych środków są właściwie oznakowane : **gaśnice – protokół nr 29/11/2018 przeglądu z dnia 23.11.2018r. z wynikami pozytywnymi, przegląd przeprowadził uprawniony konserwator.**
12. W budynku szkolnym znajdują się środki do udzielania pierwszej pomocy.
13. Posadzki w poszczególnych pomieszczeniach szkoły są odpowiednie do charakteru prowadzonych w nich zajęć, a ich stan:
– **nie budzi zastrzeżeń^{*)}**,
– **zagraża bezpieczeństwu osób^{*)}**
(określić miejsca wymagające naprawy)
14. Stan schodów wewnątrz i na zewnątrz budynku:
– **nie budzi zastrzeżeń^{*)}**,
– **zagraża bezpieczeństwu osób^{*)}**
(określić miejsca wymagające naprawy)
15. W pomieszczeniach szkoły **jest/ nie jest^{*)}** zapewnione właściwe oświetlenie sztuczne/ elektryczne/
.....
(wymienić pomieszczenia, które wymagają poprawy, sposób poprawy)
16. Pomieszczenia szkoły **są/ nie są^{*)}** właściwie wentylowane: **ostatni przegląd kominów i przewodów wentylacyjnych – protokół z dnia 30.01.2019r., przeprowadzony przez mistrza kominarskiego, z wynikiem pozytywnym.**
.....
(wymienić pomieszczenia, które wymagają poprawy, sposób poprawy)
17. Pomieszczenia szkoły **umożliwiają/ nie gwarantują^{*)}** utrzymanie właściwej temperatury.
18. Instalacja elektryczna w budynku szkoły **jest/ nie jest^{*)}** sprawna: **pomiary skuteczności samoczynnego wyłączenia – protokół nr 5/2018 z dnia 27.02.2018r, pomiary stanu instalacji odgromowej i uziomów – protokół nr RAP – 16 - 2018 z dnia 3.12.2018r, z wynikami pozytywnymi zgodnymi z PN.**

19. Instalacja wodociągowo-kanalizacyjna w budynku szkoły **jest** /~~nie jest~~^{*)} sprawna.

20. W warsztatach, laboratoriach, pracowniach specjalistycznych:

- znajdują się/~~nie znajdują się~~^{*)} instrukcje i regulaminy określające dopuszczalną liczbę uczniów uczestniczących w zajęciach, zasady pracy oraz sposób postępowania w przypadku awarii lub wypadku,
- znajdują się/~~nie znajdują się~~^{*)} karty charakterystyki substancji i ich mieszanin niebezpiecznych i niebezpiecznych,
- znajduje się/~~nie znajdują się~~^{*)} apteczka pierwszej pomocy,
- są/~~nie są~~^{*)} sprawne zbiorowe środki ochrony przed działaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników szkodliwych dla zdrowia,
- znajdują się/~~nie znajdują się~~^{*)} niezbędna odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej,
- substancje i ich mieszaniny chemiczne są/~~nie są~~^{*)} przechowywane w pojemnikach z opisem zawierającym nazwę substancji oraz informacje o potencjalnym niebezpieczeństwie lub szkodliwości dla zdrowia.

21. Sprzęty, z których korzystają uczniowie i pracownicy szkoły:

- są/~~nie są~~^{*)} ergonomiczne,
- mają/~~nie mają~~^{*)} odpowiednie certyfikaty lub atesty,
- są/~~nie są~~^{*)} sprawne technicznie, *za wyjątkiem huśtawki nr 1 zlokalizowanej na boisku szkolnym.*
- są/~~nie są~~^{*)} odpowiednio rozmieszczone,
- są/~~nie są~~^{*)} właściwie umocowane (plansze, tablice, drabinki na salach gimnastycznych, kosze, itp.).

22. Stan wykorzystywanych urządzeń technicznych nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa osób.

23. Liczba kabin (męskich i damskich) jest odpowiednia do przewidywanej liczby uczniów i pracowników.

24. Urządzenia higieniczno-sanitarne są/~~nie są~~^{*)} sprawne technicznie i utrzymane w czystości

.....
(wymienić miejsca usterek i zakres koniecznych napraw)
.....

25. Urządzenia higieniczno-sanitarne są/~~nie są~~^{*)} dostępne dla niepełnosprawnych.

26. Pomieszczenia, do których jest wzbroniony dostęp osobom nieuprawnionym są/~~nie są~~^{*)} właściwie zabezpieczone przed swobodnym dostępem i oznakowane.

27. Stan i liczba szatni, miejsc siedzących, wieszaków oraz miejsc do przechowywania części podręczników i przyborów szkolnych odpowiada odpowiednio planowanej liczbie oddziałów szkolnych i uczniów.

28. Stan stołówek i ich wyposażenia **jest** /~~nie jest~~^{*)} właściwy.

29. Kotłownia i ich obsługa spełniają wszystkie wymagania przepisów.


30. Stan strychów, poddaszy i piwnic:

- **nie budzi zastrzeżeń**^{*)},
 - ~~zagroza bezpieczeństwu osób~~^{*)}
- (określić miejsca wymagające naprawy)

Tym samym Komisja uznaje, że na terenie obiektów należących do **Publicznej Szkoły Podstawowej ul. Kolejowa 27, Turza**, ~~stwierdzone~~/nie stwierdzono^{*)} występowania zagrożeń dla życia i zdrowia osób korzystających z tych obiektów.

Ponadto Komisja uznaje, że na terenie obiektów należących do **Publicznej Szkoły Podstawowej ul. Kolejowa 27, Turza**, są/ ~~nie są~~^{*)} zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pobytu uczniów w szkole.

Podpisy członków Komisji:

1) 

Specjalista ds.BHP

2)  mgr inż. Krzysztof Czapla

3) 

^{*)} Niepotrzebne skreślić.