



**ZESPÓŁ SZKÓŁ
CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO
w Starym Lubiejewie**

Stare Lubiejewo, ul. Klonowa 4
07-300 Ostrów Mazowiecka

Tel., fax: 29 74 532 66
NIP: 759-12-46-362
www.lubiejewo.pl
e-mail: zslubiejewo@op.pl

Stare Lubiejewo, 18.04.2017r.

Odpowiedzi na zapytanie

dotyczące przetargu "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół CKR w Starym Lubiejewie".

PYTANIA:

1. Przedmiar robót poz. 5, jest krotność 2, winno być krotność 3.
2. Przedmiar robót poz. 17, jest 2 kpl, winno być 1 kpl.
3. Przedmiar robot po 9, winno być $(0,1*0,35+0,17*0,3)m^2*136mb=11,7m^3$; prosimy o korektę.
4. Ogrodzenie: Czy Zamawiający dopuści inne, równoważne parametry ogrodzenia (np średnica rur słupków) stosowane systemowo przez producentów ogrodzeń sportowych?
5. Opis techn. str 4: prosimy o potwierdzenie, że drenaż boiska nie wchodzi w zakres zamówienia
6. Opis techn. str 5; czy linie do koszykówki należy wrysować na nowej nawierzchni?
7. Opis techn. str 10; czy słupki do siatkówki powinny być uniwersalne-posiadać regulacje wys. siatki umożliwiając jednocześnie grę w tenisa. Nie będzie wtedy konieczności montażu dodatkowych tulei do tenisa (oraz oczywiście dodatkowego zestawu słupków i siatki do tenisa). W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o odpowiednią korektę przedmiaru robót.
8. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie chodnika nie wchodzi w zakres zamówienia;
9. Z jakiej klasy betonu należy wykonać ławy pod obrzeża?

Niniejszym podaję odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie:

Ad. 1. W przedmiarze robót w poz. Nr 5, należy zastosować krotność 3.

Ad. 2. W przedmiarze robót poz. Nr 17 należy wprowadzić zmianę ilości na 1 kpl (jest 2 kpl.).

Ad. 3. W przedmiarze robót poz. nr 9 wprowadzić korektę – powinno być:
 $(0,1*0,35+0,17*0,30)m^2*136,0mb= 11,70 m^3$.

Ad. 4. Dopuszczamy zastosowanie systemowych ogrodzeń sportowych oferowanych przez producentów na zasadzie parametrów równoważnych.

Ad. 5. Drenaż boiska nie wchodzi w zakres zamówienia.


Ad. 6. Tylko linie zewnętrzne boiska do koszykówki.

Ad. 7. Słupki do gry w tenisa i gry w siatkówkę stosować indywidualnie z tulejami po jednym komplecie na boisko.

Ad. 8. Wykonanie chodnika nie wchodzi w zakres zamówienia.

Ad. 9. Ławy pod obrzeże wykonać z betonu C 12/15

Z poważaniem:

DYREKTOR
Zespołu Szkół CKR
w Starym Lubiejewie

mgr inż. Tadeusz Budzisz