

ZAPYTANIE OFERTOWE

SP.213.4.2023

„usługi serwisowe kotłowni”

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z póź. zm.) Szkoła Podstawowa w Jerzykowie, ul. Spokojna 3, prosi o złożenie oferty cenowej na niżej wymienioną usługę:

1. Opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług serwisowych kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie, przy ul. Spokojnej 3.

2. Oferent zobowiązuje się do wykonywania następujących prac konserwacyjnych, obowiązkowo przed sezonem grzewczym, po sezonie grzewczym oraz w trakcie roku:


- a) sprawdzanie, programowanie, ustawianie automatyki,
- b) sprawdzanie działania zaworów bezpieczeństwa,
- c) sprawdzanie działania urządzeń regulujących, zabezpieczeń i sygnalizacji wraz z konserwacją,
- d) regulowanie urządzeń ścieżki gazowej,
- e) kontrola i uszczelnianie zaworów oraz pozostałych elementów instalacji gazowej,
- f) oczyszczanie i wymiana filtrów paliwowych,
- g) analiza spalin,
- h) kontrola i regulacja parametrów czynnika grzewczego,
- i) bieżąca kontrola pracy urządzeń, w szczególności pomp obiegowych,
- j) kontrola ilości wody w instalacji, uzupełnianie składu,
- k) kontrola prawidłowej pracy elektrycznej instalacji zasilającej,
- l) nadzorowanie nad instalacją c.o. w budynku (odpowietrzanie grzejników, bieżąca konserwacja),
- m) zabezpieczenie i utrzymanie należytego stanu technicznego urządzeń i instalacji oraz sieci.

3. Oferent zobowiązuje się do przeprowadzenia poniższych robót przed sezonem grzewczym:
 - a) czyszczenie i konserwacja kotłów,
 - b) czyszczenie i sprawdzanie nagrzewnic w auli i sali sportowej,
 - c) kontrola grzejników i składu wody,
 - d) prace inne mające wpływ na prawidłowe działanie urządzeń kotłowni i przygotowanie do sezonu grzewczego.
4. Serwis i zgłaszanie / usuwanie awarii:
 - a) w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie, wyposażonej w :
 - dwa kotły LOGOBLOC L 180, o mocy 160-180 kw każdy, firmy BRoTJE-HEIZUNG, z palnikiem gazowym K5x-G UNI-NOX firmy KORTING HANNOVER AG
 - zbiornik do ciepłej wody SPEICHER EAS 300 firmy BRoTJE-HEIZUNG.
5. Roczny techniczny przegląd instalacji gazowej.
6. Prowadzenie zeszytu konserwacji i innych prac wykonywanych w ramach umowy.
7. Kryteria oceny ofert: Cena - 100%
8. Pisemne oferty wraz z zaakceptowanym projektem umowy do zapytania należy złożyć w zamkniętych kopertach, w sekretariacie Zamawiającego lub przesłać pocztą na adres: Szkoła Podstawowa ul. Spokojna 3, 62-007 Jerzykowo z dopiskiem: „usługi serwisowe kotłowni” **do dnia 15.12.2022 r. do godziny 13:00**. W przypadku przesyłek pocztowych liczy się data dostarczenia przesyłki do Szkoły Podstawowej w Jerzykowie. Oferty, które wpłyną po godzinie 13:30 15.12.2021 r. nie będą rozpatrywane. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **16.12.2022 r. o godzinie 11:30 w gabinecie Dyrektora szkoły.**
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), na podst. art. 4 ust. 8 w/w ustawy.

Osoba do kontaktu :

Alina Mańka – tel. 61 8152115 lub kom. 692279823.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Jerzykowie

mgr Alina Mańka

Załączniki:

- Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
- Wzór umowy (załącznik nr 2)

Podpis Zamawiającego