

glazury. Instalacja wodno-kanalizacyjna doprowadzana zostanie do wszystkich przyborów sanitarnych. Umywalki z porcelany z syfonem zakrytym „półnogą”. Baterie umywalkowe ściennie z odcięciem czasowym wypływu wody. Miski ustępowe z porcelany. Deska sedesowa twarda. Automat do splukiwania ustępów typu „TAJFUN”. Pisuar porcelanowy typ Cersanit lub Roca, z baterią płuczącą czasową. Wysokość urządzeń sanitarnych odpowiednia do wzrostu uczni tych klas 1 – 3.

Dopuszcza się zastosowanie przyborów sanitarnych ze stali nierdzewnej. Instalacja elektryczna oświetlenia p/t. Lampy sufitowe ledowe z czujnikiem ruchu. Jedna lampa nad umywalkami, druga nad kabinami WC. Wszystkie przekucia, przebicia, bruzdy wyrównać tynkiem i szpachlować. Malowanie tynków powyżej ścian z glazury farbą emulsyjną w kolorystyce istniejącej. Drzwi wejściowe do sanitariatów blaszane z futryną i skrzydłem pełnym z uchwytem obustronnym domykane samoistnie i z uszczelką tłumiącą odgłosy zamykania.

Dopuszcza się zastosowanie przyborów sanitarnych ze stali nierdzewnej. Instalacja elektryczna oświetlenia p/t. Lampy sufitowe ledowe z czujnikiem ruchu bez wyłącznika. Jedna lampa nad umywalkami, druga nad kabinami WC. Wszystkie przekucia, przebicia, bruzdy wyrównać tynkiem i szpachlować. Malowanie tynków powyżej ścian z glazury farbą emulsyjną w kolorystyce istniejącej. Drzwi wejściowe do sanitariatów blaszane z futryną i skrzydłem pełnym z uchwytem obustronnym domykane samoistnie i z uszczelką tłumiącą odgłosy zamykania.

5. Wnioski:

5.1. Remont sanitariatów jest niezbędny z uwagi na nie spełnianie wymiarów kabin WC i ograniczonej funkcjonalności pomieszczeń.

5.2. Zaleca się aby splukiwanie wody w muszlach ustępowych, pisuarach oraz wypływ wody przy umywalkach odbywał się bezdotykowo, z wykorzystaniem czujników ruchu lub fal podczerwieni.

5.3. Suszenie rąk strumieniem ciepłego powietrza.

Opracował:

inż. **Tadeusz Jakubik**
upr. bud. do k. w spec. konstr. bud. do proj. w ogr.
zakresie rozpr. bud. 8346/848/88 upr. sanit.
do kier. i proj. w spec. inst. inż. GP.III.7347/327/91
Nr ewidencyjny POM/IS/1607/01