



LEGENDA:

- iglica odgromowa h=1,5m
- zwody poziome Fe/Zn o 8 ułożone na dachu

UWAGA:

Zwody poziome na dachu prowadzić na uchwytych kątowych prostych lub skręconych. Użyciu szpilokowce nie podlegają remontowi. Kolorem czerwonym oznaczono elementy podlegające wymianie.

- WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ W ZGODZIE Z WIEDZĄ TECHNICZNĄ, SZTUKĄ BUDOWLANĄ ORAZ INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW.
- NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY I ROZWIĄZANIA PODANE W PROJEKCIE. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY MUSZĄ POSIADAĆ STOSOWNE ATYSTY I APROBATY WŁASOWE DO ICH UŻYCIA I PRZEZNAČENIA
- WSZYSTKIE PRACE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEDMIOTOWEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI.
- CZĘŚĆ RYSUNKOWA I OPISOWA NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE.
- MAŁOŻÓR NAD PRACAMI POWINNA PROWADZIC OSOBA POSIADAJĄCA ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA BUDOWLANE

STUDIO ARCHITEKTURY BOBER			REMONT DACHU BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ				
Tytuł: WYMIANA ELEMENTÓW INSTALACJI ODGROMOWEJ SEGMENT A, A1, A2, B			Temat: Lokalizacja: 47-264 Jankowice Rybnickie ul. Równoległa i Polna Działki ewidencyjne nr: 2122/53 Jednostka ewidencyjna: 241205_2 Świerklany Obręb: 0001 Jankowice				
Projektował:	mgr inż. arch. Waldemar BOBER	Nr upr.: Rz/A-01/10 [SL-1457]	Specjalność: architektoniczna	Podpis:	Rewizja:	Data:	Skala:
Opracował:	mgr inż. Zuzanna KOSKO		architektoniczna				VI 2021 1:250
Opracował:	mgr inż. Joanna GÓRALCZYK		architektoniczna		Branża:	Faza:	Rys. nr :
Opracował:	mgr inż. arch. Anna KŁOSOK		architektoniczna				
Opracował:			architektoniczna		A	PB	IE-2
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE							