

Data zamieszczenia zapytania: 15.05.2017 r.

Dotyczy zmiany terminu składania ofert na zapytanie cenowe pn.: „Wykonanie prac przedprojektowych oraz dokumentacji projektowej przebudowy kotłowni z wymianą sieci ciepłowniczej wraz z montażem kolektorów słonecznych”

Informacje o zmienianie terminu składania ofert do zapytania cenowego z dnia 22.05.2017 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoni, ul. Augusta Zamoyskiego 4, 21-205 Jabłoń, woj. lubelskie, tel. 83 3560017, fax. 83 3560017.

ZMIANY W OGŁOSZENIU:

W związku z licznymi pytaniami, które wpłynęły w terminie ostatnich dwóch dni (dni wolne od pracy) oraz terminem składania ofert w zapytaniu przypadającym na dzień dzisiejszy tj. 22.05.2017 r. godz. 9:00, Dyrekcja ZSCKR w Jabłoni przedłuża termin składania ofert na zapytanie cenowe dot. „Wykonania prac przedprojektowych oraz dokumentacji projektowej przebudowy kotłowni z wymianą sieci ciepłowniczej wraz z montażem kolektorów słonecznych” do dnia 23.05.2017 r. do godz. 14:00.

W odpowiedzi na zapytania informujemy:

1. Planowana inwestycja nie jest finansowana z dotacji unijnych;
2. Dokumentacja projektowo- wykonawcza winna być kompletna i złożona w terminie ustalonym z Zamawiającym;
3. W celach wglądu do dokumentacji posiadanej przez Zamawiającego należy stawić się osobiście (brak możliwości przesyłania drogą elektroniczną posiadanych przez Zamawiającego dokumentów);
4. Termin wykonania zamówienia ze względu na konieczne uzgodnienia i decyzje może podlegać negocjacjom, jednak nie może być on dłuższy niż do dnia: 31.08.2017 r.;
5. Dotychczasowa moc kotłowni to:

- dwa pracujące na zmianę kotły miałowe służące ogrzewaniu o mocy 450kW (pracujące w sezonie grzewczym) oraz jeden kocioł miałowy na ciepłą wodę użytkową 250kW (pracujący cały rok);
- 6. Sieć obsługuje 6 budynków należących do ZSCKR w Jabłoniu (łącznie z budynkiem kotłowni);
- 7. Ogólna długość sieci ciepłowniczej wynosi ok. 570 m;
- 8. Kotłownia przygotowuje ciepłą wodę użytkową dla całego kompleksu obiektów ZSCKR w Jabłoni;
- 9. Budynki internatów zamieszkuje ok 100 osób
- 10. Obiekt kotłowni znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej B wg. miejscowego planu zagospodarowania;