

Jabłoń, dnia: 14.06.2019 r.

Znak sprawy: 34/340/02/19

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp, pn.: „Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku szkoły ZSCKR w Jabłoniu”

Pytanie Nr 1

Brak w przedmiarze pomiarów oświetlenia. Czy Zamawiający wykona je we własnym zakresie?

Odpowiedź na Pytanie Nr 1

Pomiary natężenia oświetlenia leżą po stronie wykonawcy

Pytanie Nr 2

Wykonawca ma w zakresie prac tylko wybrane piętro. Kto poniesie koszty prowadzenia prac na innym piętrze np. parter dla wykonania prac koniecznych przy uruchamianiu np. rozdzielni piętrowych, sieci LAN, kamer itp.

Odpowiedź na Pytanie Nr 2

Wykonawca ma przewidzieć wszelkie prace konieczne do uruchomienia wyżej wymienionych rozdzielni.

Dyrektor Zespołu Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu

mgr Agnieszka Piekarska