

Znak sprawy: ZSCKR/34/340/03/20

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Przebudowa sanitariatów i pomieszczeni w internacie szkolnym należącym do Zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z Dz. U. 2018 poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sanitariatów i pomieszczeń w internacie szkolnym należącym do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoni.

Zamawiający informuje, że dnia 02.07.2020 r. wpłynęły drogą elektroniczną pytania dotyczące ww. postępowania:

Pytanie 1:

„Czy lampy, zarówno awaryjne ewakuacyjne i oświetlenia ogólnego mają być wykonane w technologii LED czy świetlówkowe?”

Odpowiedź 1:

Tak zamawiający oczekuje montażu wszystkich opraw typu TYP LED-PANEL w każdym pomieszczeniu a w szczególności w salach o wymiarach 600x600 oraz przeprowadzenia pomiaru natężenia oświetlenia.

Pytanie 2:

„Czy zamawiający jest w stanie określić minimalne wartości strumienia świetlnego podanego w lm dla poszczególnych typów lamp lm/W i moc max w Watach?”

Odpowiedź 2:

Minimum 117 lm/W, po montażu minimalne natężenie oświetlenia 300 lx w salach, 150lx w pomieszczeniach sanitarnych, socjalnych

Pytanie 3:

„Proszę o określenia współczynnika oddawania barw Ra, współczynnika Ugr, temperatury barwionej w Kelwinach. W której klasie trwałości led mają być wykonane lampy czy L70B50 jest wystarczająca?”

Odpowiedź 3:

Współczynnik oddawania barw Ra>80, Ugr<19, temperatura 4000K, trwałość 50000h, klasa bezpieczeństwa fotobiologicznego 0.

Dyrektor Zespołu Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoni

mgr Agnieszka Piekarska