

Jabłoń, 26.11.2021 r.

INFORMACJA nr 2 – odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: „Wymiana kanalizacji, instalacji elektrycznej, reperacja tynków w piwnicach pod budynkiem kuchni ZSCKR w Jabłoniu”.

Informuję, iż w przedmiotowym zapytaniu ofertowym wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1: Czy zamawiający dopuszcza montaż instalacji elektrycznej natynkowo w rurce elektroinstalacyjnej?

Pytanie nr 2: Czy instalacja elektryczna w piwnicy może być poprowadzona w rurkach bez wkuwania ich w ścianę?

Odpowiedź na pytania nr 1 i 2: Zamawiający wyraża zgodę na montaż instalacji elektrycznej natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych.

Pytanie nr 3: Czy zamawiający dopuszcza zmianę oświetlenia z opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem na oprawy hermetyczne LED?

Pytanie nr 4: Czy do oświetlenia piwnic mogą być zastosowane lampy ledowe w kloszach hermetycznych?

Odpowiedź na pytania nr 3 i 4: Zamawiający wyraża zgodę na montaż hermetycznych lamp LED. Minimalne parametry dla lamp LED:

- stopień szczelności: IP 65
- barwa światła: 4000 K (naturalna)
- strumień świetlny: min. 2800 lm
- napięcie wej. 230 V
- materiał obudowy: poliwęglan
- materiał klosza: poliwęglan
- certyfikat: CE
- moc minimum 25W

Pytanie nr 5: Czy zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącej rozdzielni i jej rozbudowanie zamiast montażu nowej?

Odpowiedź na pytanie nr 5: Zamawiający wyraża zgodę na rozbudowę istniejącej rozdzielni elektrycznej.

Pytanie nr 6: Po oględzinach stwierdzono, że część rurociągów wymagających wymiany jest z rur żeliwnych Dn 100 mm i w związku z powyższym czy istnieje potrzeba wymiany tych rurociągów na nowe z PCV DN -160?, jeżeli nie to jaka przyjąć długość rurociągów o śr , Dn-110?

Odpowiedź na pytanie nr 6: Zamawiający informuje, iż do wymiany należy przyjąć długość 20 mb rurociągów PCV DN -110.

Udzielone odpowiedzi na pytania do treści niniejszego zapytania cenowego zostaną opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania w terminie umożliwiającym Wykonawcom złożenie ofert uwzględniających wszystkie wymagania Zamawiającego.

W związku z wpływem do Zamawiającego pytań Wykonawców dotyczących zapisów wyjaśnień dokumentacji i przedmiaru robót, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do:

01.12.2021 r. do godz. 12.00

Zmiany są wiążące dla Wykonawców.

Zatwierdzam

**mgr Agnieszka Piekarska
Dyrektor Zespołu Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu**