

Jabłoń, 22.04.2022 r.

Wykonawcy wszyscy

Dotyczy postępowania pn.: „Rozbudowa dwóch budynków internatów w zakresie dostosowania do wymogów bezpieczeństwa pożarowego na rzecz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoni, przekazuje treść zapytania dotyczącego treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z wyjaśnieniem.

Zapytanie nr 3:

Ponownie proszę o podanie średnicy dla zaworu pierwszeństwa wskazanego w opisie i na rys 3/S.

Odpowiedź:

Na rurociągu wodociągowym zasilającym instalację bytowo-gospodarczą zamontować zawór pierwszeństwa ppoż. dn25. Należy przebudować węzeł wodomierzowy, wymienić istniejący wodomierz, (Q3=2,5m3/h, DN20), montując go należy zachować odcinki proste przed i za wodomierzem, zawory odcinające DN25 przed i za wodomierzem, zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy EA, dn25, wykonać odejście na instalację hydrantową DN25.

W punkcie 3.2 projektu technicznego branży sanitarnej należy przyjąć do obliczeń działanie 1 hydrantu. Instalacja wody hydrantowej wykonana z rur stalowych podwójnie ocynkowanych DN25, DN25 wg PN-74/H/74200 łączonych na gwint. Rurociąg prowadzony pod stropem piętra i po ścianach.

Zamawiający na stronie internetowej prowadzonego postępowania załącza poprawiony rys. 3S uwzględniający ww. zmiany.

W wyniku odpowiedzi na pytania Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zawór pierwszeństwa DN25 w cenie oferty. Zmiany wprowadzone przez Zamawiającego są wiążące dla Wykonawców.

Zatwierdzam

DYREKTOR
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Augusta Zamoyskiego w JABŁONIU
Agnieszka Piekalska
mgr Agnieszka Piekalska