

Żywiec, dnia 25.09.2019r.

Znak postępowania: PN/05/2019

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących Centrum Szkolenia Praktycznego im. Józefa Piłsudskiego w Żywcu ul. Moszczanicka 9”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

W programie funkcjonalno-użytkowym w części 8: Przewidywane roboty budowlane występują podobne ilości grzejników w budynku szkoły i bursy, pomimo, że moce kotłowni się różnią. Proszę o potwierdzenie, że należy przyjąć ilości z PF-U lub o korektę ilości.

Wyjaśnienie nr 1:

Ilość grzejników zależy od ilości pomieszczeń i okien, a nie od mocy zainstalowanej. W przybliżeniu przyjmuje się ilość grzejników porównywalną z ilością okien.

Dyrektor
Zespołu Szkół Agrotechnicznych
i Ogólnokształcących w Żywcu

mgr Mirosław Staszewicz