

Żywiec, dnia 30.09.2019r.

Znak postępowania: PN/05/2019

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących Centrum Szkolenia Praktycznego im. Józefa Piłsudskiego w Żywcu ul. Moszczanicka 9”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Proszę o potwierdzenie, czy w zakresie przedmiotowego postępowania przetargowego na budynku szkoły nie jest wymagany remont dachu oraz orynnowania i kominów nad połacią dachową?

Wyjaśnienie nr 1:

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotem zamówienia nie jest remont dachu na budynku szkoły. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany jest jednak do wykonania m.in. nowego orynnowania (por. pkt. 7.1.9 PFU). Zgodnie z wyjaśnieniami z dnia 25.09.2019r. (wyjaśnienia nr 7) *elementy decydujące o szczelności dachu Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach realizacji zamówienia, inne elementy zabudowane na dachu do uzgodnienia zgodnie z treścią umowy.*

Pytanie nr 2:

Czy pod projektowaną instalację fotowoltaiczną na budynku szkoły, nie będzie wymagane wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej?

Wyjaśnienie nr 2:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt. 7.1.13 PFU *montaż instalacji fotowoltaicznej należy wykonać na poziomie gruntu na systemach stelażowych*, tj. instalacja fotowoltaiczna ma zostać posadowiona na gruncie, a nie na budynku szkoły.

Pytanie nr 3:

Według audytu energetycznego dla budynku szkoły nie przewiduje się modernizacji oświetlenia. Proszę o potwierdzenie.

Wyjaśnienie nr 3:

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotem zamówienia jest wymiana opraw świetlówkowych i żarowych na LED o luminacji $L \geq 110 \text{ lm/W}$ w budynku szkoły (por. pkt. 7.1.14 PFU).

Pytanie nr 4:

Czy sieć gazowa jest doprowadzona do poszczególnych budynków w których projektuje się kotłownie gazowe?

Wyjaśnienie nr 4:

Tak. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, iż ze wstępnych ustaleń wynika, że istnieje możliwość spełnienia warunków technicznych budowy kotłowni gazowej w każdym z budynków.

Pytanie nr 5:

Czy po wymianie instalacji c.o. i grzejników przewiduje się malowanie całych pomieszczeń czy tylko poprawki po bruzdach, przekuciach?

Wyjaśnienie nr 5:

W zakresie odtworzeniowym

Pytanie nr 6:

Czy remont instalacji ciepłej wody użytkowej jest przedmiotem postępowania przetargowego?

Wyjaśnienie nr 6:

Nie.

Pytanie nr 7:

Czy do wyceny należy przyjąć wykonanie instalacji odgromowej na poszczególnych obiektach?

Wyjaśnienie nr 7:

Zgodnie z wyjaśnieniami z dnia 25.09.2019r. (wyjaśnienia nr 11) w zakresie odtworzeniowym z zapewnieniem potwierdzonej badaniem skuteczności ochrony odgromowej przed przekazaniem inwestycji.

Dyrektor
Zespołu Szkół Agrotechnicznych
i Ogólnokształcących w Żywcu

mgr Mirosław Staszewicz