

Olsztyn, dnia 25.01.2021 r

**Uczestnicy postępowania przetargowego
na wykonanie robót budowlanych
pod nazwą: Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej
c.o. i c.w.u. na gazową do kotła i kuchni w Ośrodku
Szkolenia i Wychowania OHP w Mrągowie”**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą „Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej c.o. i c.w.u. na gazową do kotła i kuchni w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Mrągowie”.

Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ :

Pytanie:

Po czyjej stronie będzie demontaż i utylizacja urządzeń istniejącej kotłowni olejowej oraz czy przewidziane są jakieś roboty budowlane ?

Odpowiedź:

Demontaż kotła jest po stronie wykonawcy. Należy go odstawić we wskazane przez Inwestora miejsce w przedmiotowym obiekcie. Kocioł jest przewidziany do dalszego użytkowania, zatem należy obchodzić się z nim przy demontażu we właściwy sposób.

Zarówno stary jak i nowy kocioł przejdzie przez otwór drzwiowy po demontażu płaszcza izolacyjnego.

Jeżeli zamiana kotłów nastąpi w trakcie montażu/demontażu drzwi do kotłowni to kotły zmieszczą się w pustym otworze bez ościeża razem z płaszczem izolacyjnym.

Zapytanie przetargowe mówi o ryczałtowym rozliczeniu całości prac opisanych w opisie, na rysunkach, w zestawieniach i przedmiarze robót – zalecana wizja lokalna na terenie inwestycji przed złożeniem oferty.

Z prac budowlanych przewidziany jest montaż drzwi do kotłowni w klasie EI30 – rys. nr 1.

Zamawiający, Warmińsko – Mazurska Wojewódzka Komenda OHP w Olsztynie, jednocześnie informuje, iż termin składania i otwarcia ofert w ww. **postępowaniu został przedłużony.**
Termin składania ofert: 28.01.2021 r., godz. 10:00, termin otwarcia ofert: 28.01.2021 r., godz. 10:15.

WOJEWÓDZKI KOMENDANT
Ochotniczych Hańców Pracy

Piotr Duliszewski