

Olsztyn, dnia 15.09.2021 r

Zmiana treści SWZ


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pod nazwą „Remont instalacji elektrycznych silnoprądowych w budynku warsztatu OHP, przy ul. Polnej 2C w Pasłęku – ETAP I, zgodnie z załączonymi przedmiarami robót”.

Zamawiający, Warmińsko – Mazurska Wojewódzka komenda OHP w Olsztynie, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmienia SWZ w zakresie wykonania przyłącza zakończonego zestawem złączowo-pomiarowym ZP+ZK"Energa".

Przewidywany kabel zasilający (włz) od RG przez ZK+"PWP"-Proj. do ZK+ZP"Energa" należy wykonać jak w dokumentacji, a w miejscu przyszłej lokalizacji zestawu ZK+ZP "Energa" należy pozostawić zapas 5m kabla. Należy uwzględnić zabezpieczenie niepodłączonego kabla od wpływów atmosferycznych.

Zamawiający, zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedłuża termin składania ofert do dnia 23.09.2021 r., godz. 12:00.

Wojewódzki Komendant OHP



Dariusz Rudnik