

INWENTARYZACJA

DO PROJEKTU DOSTOSOWANIA SALI WIELOFUNKCYJNEJ W BUDYNKU INTERNATU OŚRODKA SZKOLENIA I WYCHOWANIA W PASŁĘKU DO WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

RZODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU (w obrębie opracowania)	SALA WIELOFUNKCYJNA W BUDYNKU INTERNATU kat. IX
adres obiektu budowlanego	ul. Westerplatte 20 w Pasłęku
lokalizacja	dz. nr 187/6, obręb Pasłek (0001), powiat elbląski
Inwestor	Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP
adres Inwestora	10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3B
jednostka projektowania	CAA S.C. mgr. inż. arch. Sławomir Hryniewicz
adres jednostki projektowania	10-900 Olsztyn, Dąbrowszczaków 39
PROJEKTANT	PODPIS
mgr inż. arch. Marcin Chomiczuk upr. 23/WMOKK/2018	

- SPIS TREŚCI

I.	STRONA TYTUŁOWA.....	1
II.	SPIS ZAWARTOŚCI.....	2
III.	CZĘŚĆ OPISOWA.....	3
	1. PODSTAWA OPRACOWANIA.....	3
	2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.....	3
IV.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA.....	4
I-1.	RZUT SKALA 1:50.....	4
I-2.	PRZEKRÓJ A-A SKALA 1:50.....	5
I-3.	PRZEKRÓJ B-B SKALA 1:50.....	6
I-4.	PRZEKRÓJ C-C SKALA 1:50.....	7
I-5.	PRZEKRÓJ D-D SKALA 1:50.....	8
I-6.	PRZEKRÓJ E-E SKALA 1:50.....	9
	Dokumentacja fotograficzna	10-13

CZĘŚĆ OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa z Inwestorem: Warmińsko - Mazurską Wojewódzką Komendą OHP.
2. Udostępnione materiały z danymi pierwotnych pomiarów budynku (inwentaryzacja całego budynku autorstwa inż. Michała Stolarczyka.)
3. Inwentaryzacja własna stropu - sufitu podwieszonego wykonana w dniach 14.02.2022 oraz 25.03.2022 r. wykonana na podstawie odkrywek i pomiarów własnych, autorów projektu.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Cel: Inwentaryzacja na potrzeby opracowania dokumentacji technicznej do projektu dostosowania sali wielofunkcyjnej w budynku internatu ośrodka szkolenia i wychowania w Pastęku do wymogów przeciwpożarowych.

Zakres: pomieszczenie sali wielofunkcyjnej, z uszczegółowieniem konstrukcji stropu, pokrycia sufitu i podkonstrukcji sufitu.

W wyniku inwentaryzacji ustalono, iż główną konstrukcję nośną stropu stanowią stalowe dwuteowniki o wysokości 515 mm i półce 205 mm, grubości półek 10 mm. Pokrywają je umieszczone poprzecznie żelbetowe płyty korytkowe. Sufit podwieszany kryty z desek tartacznych nieobrzynanych z powierzchnią widoczną struganą i lakierowaną. Podkonstrukcję sufitu stanowią kantówki 4/6 i 8/9 cm w dwóch kierunkach. Kantówki usytuowane poprzecznie do stalowych belek mocowane poprzez zaklinowanie pomiędzy półką dwuteownika a odwróconym "butem" z ceówki przyspawanej do środka dwuteownika belki konstrukcyjnej.

Opracowanie:

mgr inż. Arch. Marcin Chomiczuk