

2.17	P. BIUROWY
15,20	pcv

2.18	WC K
5,03	terakota

ROWY

2.3	P. SOCIALNY
9,12	pcv

2.4	P.BIUROWY
14,39	pcv

2.5	P.BIUROWY
20,43	pcv

2.1	KL. SCHODOWA
14,98	terakota

2.2	KORYTARZ
61,28	terakota

proj. YKXS 5x16 mm² kier RE-3
(strych)

proj. YKXS 5x16 mm² zamiast YDYžo 5x10mm²
kier. T-lazienka 1p
proj. kabel w pom. biurowych
prowadzić pod sufitem w rurach RL
proj. YKXS 5x16 mm² w pom. z sufitem podwieszanym
prowadzić w przestrzeni międzystropowej

WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

ist. T-lazienka 1p
proj. T-lazienka 3x12 p/t
IP30

2.6	ŁAZIENKA
4,74	terakota

2.7	POKÓJ
9,87	pcv

2.14	P. BIUROWY
29,90	pcv

2.12	P.BIUROWY
20,46	pcv

2.10	P.BIUROWY
19,99	pcv

2.8	P.BIUROWY
25,73	pcv

2.13	P.BIUROWY
14,35	pcv

2.11	P.BIUROWY
13,80	pcv

2.9	SEKRETARIAT
14,99	pcv

5	P.BIUROWY
17	pcv

Biuro projektowe Investpro24 Przemysław Bilicki, 10-088 Oleśny, Al. Gen. Sikorskiego 19/19 tel.: 696-437-269, email: biuroinvestpro24@gmail.com			
Tytuł: PIĘTRO 1-INSTALACJE ELEKTRYCZNE		Data: 09.2022r.	
Nazwa inwestycji: REMONT ELEKTRYKI NA STRYCHU BUDYNKU BIURA WK OLSZTYN			
Inwestor: WARMIŃSKO-MAZURSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUF-COW PRACY W OLSZTYNIE		Skala: 1:100	
Adres obiektu: 10-165 OLSZTYN, UL. ARTYLLERYJSKA 3B		Nr rys.: E-1	
Projektant: mgr inż. Przemysław Bilicki	Nr uprawnień: WAM/0098/ZHO/E/12	Podpis:	