

ist. ZK-TRAK

proj. WLZ YKYžo 5x10mm²
dł. 19m (w rurze RL) do RG-TRAK

ist. RBK-00
proj. zwory WTZ-00

N
PE

proj. uziom $R \leq 10\Omega$

ist. YKYžo 5x10mm²

od RG w bud. warsztatów
(pozaostawiony zapas 20 mb)

ist. ZK-Gosp.

proj. WLZ YKYžo 5x10mm²
dł. 9m (w rurze RL) do RG-Gosp.

ist. rozłącznik
100A/4P

N
PE

ist. uziom $R \leq 10\Omega$

ist. YKYžo 5x10mm²

od RG w bud. warsztatów

Biurowie projektowe Investpro24 Przemysław Bilicki, 10-088 Olsztyn, Al. Gen. Siłoskiego 19/19 tel.: 696-437-269, e-mail: biuro.investpro24@gmail.com			
Typu: SCHEMAT ZŁĄCZ KABLOWYCH		Data: 10.2022r.	
Nazwa inwestycji: WYKONANIE ZASILANIA DO URZĄDZEŃ I ZASILENIE INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE WARSZTATÓW OHP W PASŁĘKU WARMIŃSKO-MAZURSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W OLSZTYNIE		Skala: ---	
Adres obiektu: 14-400 PASŁĘK, UL. POLNA 2C		Nr rys: E-2	
Projektant: mgr inż. Przemysław Bilicki	Nr uprawnień: WAM/0098/ZHOE/12	Podpis:	