

Informacja nt procedury dokonywania odbiorów technicznych sieci i przyłączy wod.-kan.



Przed odbiorem technicznym, zgodnie z Prawem budowlanym (Ustawa z dn. 7 lipca 1994r., z późniejszymi zmianami), „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” zeszyt 3/2001 COBRTI INSTAL, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt 9/2003 COBRTI INSTAL oraz Polskimi normami, należy dostarczyć następujące dokumenty:

1. Zlecenie dokonania odbioru technicznego sieci lub przyłączy wod-kan.
2. Protokoły odbiorów wstępnych (częściowych) robót zanikowych - odbiorów wstępnych w otwartym wykopie dokonują i protokoły wydają odpowiednio: Dział Sieci Wodociągowej tel. 532-79-54 lub 532-79-14 i Dział Sieci Kanalizacyjnej tel. 532-79-56 lub 532-79-15.
3. Pozytywne wyniki bakteriologicznego badania wody - badania wykonuje Dział Jakości Wody i Ścieków PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie lub Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.
4. Świadectwa jakości (atesty) materiałów, wbudowanych w sieci i przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne.
5. Wykaz materiałów, użytych do budowy sieci lub przyłącza wodociągowego (łącznie z zaworem za wodomierzem głównym), z atestem PZH Państwowego Zakładu Higieny.
6. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w 2 egzemplarzach – wykonują, na zlecenie, uprawnieni geodeci. Do geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej należy załączyć wersję cyfrową mapy w formacie (dwg lub dxf oraz gml). Plik należy przesłać na adres e-mail : odbior@pwik.olsztyn.pl
Potwierdzeniem złożenia ww. mapy cyfrowej będzie informacja zwrotna z Wydziału Geodezji PWiK Sp. z o.o. dotycząca otrzymania kompletności danych.
7. Pozytywny wynik badania odcinków przewodów kanalizacyjnych objętych projektem, za pomocą kamery inspekcyjnej. Wynik powinien zawierać film z inspekcji, wydruk raportu inspekcji, wykresy spadków i mapę odcinków poddanych inspekcji. Badanie (po zasypaniu przewodu) może wykonać na zlecenie Dział Sieci Kanalizacyjnej, tel. 532-79-56 lub 532-79-15,

Czynności odbiorowe są płatne bez względu na wynik odbioru, wg „Cennika Usług” Spółki. Dla przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wydawane są protokoły odbioru technicznego, które są równoznaczne z dopuszczeniem przyłączy do użytkowania.

Uzyskanie protokołu odbioru technicznego upoważnia odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie umowy.

Projekt przyłącza wodociągowego do budynku
biurowego zlokalizowanego w Olsztynie przy
ul. Artystycznej 3B - dz. nr 31-1/154.

Nr rej. RT.411.0161.2023 z dn. 21.11.2023r.
został uzgodniony w Przedsiębiorstwie
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie
w zakresie warunków technicznych, wydanych
pismem RT.401.0116.2023 z dn. 30.05.2023r.
O rozpoczęciu robót należy zawiadomić PWIK Sp. z o.o.
przekładając 1 egz. zatwierdzonego projektu.

Kierownik Działu

DYREKTOR INFRASTRUKTURY
I ROZBUDOWY

PO WYBUDOWANIU URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH INWESTOR
ZOBOWIĄZANY JEST ZLECIĆ PWIK Sp. z o.o. DOKONANIE
1. ODBIORU WSTĘPNEGO (PRZED ZASYPANIEM),
2. ODBIORU TECHNICZNEGO KOŃCOWEGO
(ZAŁĄCZYĆ KOMPLET DOKUMENTÓW)
DOSTAWA WODY I ZRZUT ŚCIEKÓW BĘDĄ MOŻLIWE
PO OTRZYMANIU PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO
I ZAWARCIE UMOWY Z PWIK Sp. z o.o.
W ZAŁĄCZENIU: INFORMACJA nt.
PROCEDURY DOKONYWANIA ODBIORÓW TECHNICZNYCH.