

Nr	Nazwa	Pow.
1/01	Korytarz	61,58 m²
1/02	Pom. socjalne	8,88 m²
1/03	Pom. biurowe	9,50 m²
1/04	Pom. biurowe	9,52 m²
1/05	Pom. biurowe	19,07 m²
1/06	Pokój nauczycielski	18,41 m²
1/07	Pokój	19,49 m²
1/08	Pokój	8,80 m²
1/09	Pokój	19,39 m²
1/10	Pokój	18,87 m²
1/11	Pokój	18,09 m²
1/12	Pom. sanitarne	3,77 m²
1/13	Pom. sanitarne	8,25 m²
1/14	Toaleta	5,49 m²
1/15	Pom. gospodarcze	8,86 m²
1/16	Pokój	9,42 m²
1/17	Pokój	9,54 m²
Suma:		256,95 m²

LOKALIZACJA



LEGENDA

	Węzeł centrali POLON 6000
	Uniwersalna centrala sterująca UCS-6000
	Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M
	Wielosensorowa czujka dymu i ciepła DOT-6046
	Element kontrolno-sterujący EKS-6044
	Konwencjonalny sygnalizator akustyczny głosowy SAW-6106
	Zasilacz sygnalizacji i automatyki pożarowej
	Puszka instalacyjna przeciwpożarowa z bezpiecznikiem AWOP-125-S
	Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8
	HTKSHekw PH90 1x2x1,0
	HDGs PH90 3x1,5

KAŻDE OKNO DLA EKIP RATOWNICZYCH OZNACZYĆ OD WEWNĄTRZ EMBLEMATEM

Opracowano na podstawie inwentaryzacji inwestora

INWESTOR: WARMIŃSKO-MAZURSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY UL. ARTYLERYJSKA 3B. 10-165 OLSZTYN

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: CAA SC 10-900 OLSZTYN, DĄBROWSZCZAKÓW 39

caa@caa.com.pl, www.caa.com.pl

CAA ARCHITEKCI

BRANŻA: Elektryczna

projektant: mgr inż. Cezary Matuszewicz upr. bud. WAM/0066/PWOE/06
opracował: mgr Alicja Matuszewicz
sprawdz. : mgr inż. Radosław Wysocki upr. bud. WAM/0145/POOE/13

DOSTOSOWANIE BUDYNKU INTERNATU DO PRZEPISÓW PPOŻ
PROJEKT SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU I ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

ul. Westerplatte 20, dz.nr 187/6, obr. Pasłęk, pow. elbląski

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY

RZUT I PIĘTRA - BRYŁA GŁÓWNA

SKALA: 1 : 100 10.2023 Rys.: E-3