

Zapytanie 2

Postępowanie o wartości poniżej 130 000 zł, o której mowa w art.2 ust.1 pkt. Ustawy Prawo zamówień publicznych

Nr postępowania: ZP-3/2025

Nazwa zadania: **Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy windy**

Pytanie:

Upieram się o informację kiedy szkoła została zaprojektowana i kiedy została oddana do użytku? Być może będą potrzebne ekspertyzy ppoż. to zależy od zakresu prac (przy przebudowie dachu należałoby wyjąć z zakresu prac panele bo ktoś już je zaprojektował wcześniej więc są istniejące do pozostawienia a nie do ujęcia w projekcie przebudowy dachu jako projektowane), po otrzymaniu rzutów również należy określić zakres przebudowy dla dźwigu osobowego (tu zakładam, że winda ma być nowa w możliwie tym samym szybie być może z ew nadbudową nadszycia aby zmieścić tam maszynownię) w konsultacji z rzeczoznawcą tak aby nie obejmować przebudową dźwigu całego budynku.

Jaką moc mają panele fotowoltaiczne? Kto jest ich wykonawcą? Tu należy wskazać że aby zachować gwarancję wskazanym jest aby firma która montowała panele zdemontowała je i zamontowała ponownie po wymianie poszycia dachu bo żadna inna nie weźmie na siebie odpowiedzialności za utrzymanie gwarancji. Lub należy poznać koszt tych prac u wykonawcy i wskazać go do wpisania do kosztorysu na ten zakres prac.

Odpowiedź Zamawiającego (w zakresie windy):

Projekt szkoły w obecnej formie został zaprojektowany w latach 1999-2000.

Pozwolenie na użytkowanie obiektu – 18.04.2002r.

Budynek szkoły we Wleniu to obiekt, który składa się z dwóch części: historycznej, połączonej z rozbudową w 1999 roku w jeden budynek.

Zakres przebudowy windy uzgadniany będzie na etapie wykonania projektu.

Zamawiający posiada Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, która zostanie udostępniona Wykonawcy w trakcie realizacji umowy. Jeżeli zaistnieje konieczność wykonania ekspertyzy ppoż będzie to obowiązkiem wykonawcy. Zgodnie z zapytaniem ofertowym Zamawiający wymaga, aby dokumentacja była kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Winda ma pozostać w istniejącym szybie. Głównym zamierzeniem jest przeniesienie maszynowni, wykonanie niezbędnych prac naprawczych po powodzi. Winda była zalana do wysokości 1go przystanku.

Dyrektor Zespołu Szkół we Wleniu
/-/mgr Magdalena Borkowska