



WIELKOPOLSKA
SPÓŁKA GAZOWNICTWA

DZIAŁ TECHNICZNY SIECI
wystano dnia

11. 04. 2013.

Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu
ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań
tel. (61) 8545-100, fax (61) 8545-519

Dział Techniczny Sieci
tel. (61) 85-45-277
fax (61) 85-45-508

Zespół Szkół Politechnicznych
im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie
Popiełuszki ks. Jerzego 30
63-100 Śrem

W/ znak:
N/ znak: TS.17-4100-206565/13

z dnia 4-04-2013
z dnia 10-04-2013

Warunki przyłączenia do sieci gazowej n/c urządzeń i instalacji gazowych

Nr TS.17-4100-206565/13

W odpowiedzi na wniosek z dnia 4-04-2013 w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 02-07-2010r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz.U.2010.133.891 ze zm.), wydaje się następujące warunki przyłączenia do sieci gazowej obiektu podmiotu:

budynek szkoły

1. Miejsce dostarczania paliwa gazowego:
woj. wielkopolskie, gm. Śrem, m. Śrem, ul. Popiełuszki ks. Jerzego 30
2. Rodzaj paliwa gazowego: gaz ziemny grupy E (GZ-50) wg PN-C-04753:2011
3. Paliwo gazowe używane będzie:
 - a) do następujących celów: socjalno-grzewczych
 - b) do następujących odbiorników gazu:
Kocioł gazowy co i cw o mocy 175,00 [kW], szt. 1
4. Zgłoszony przez Podmiot odbiór paliwa gazowego:

w roku:	2013	2014	2015	2016	Nast.lata
Max Rocznie [tys m3/rok]	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Min Rocznie [tys m3/rok]	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
Max dobowo [m3/dobę]	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
Min dobowo [m3/dobę]	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Max godzinowo [m3/h]	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Min godzinowo [m3/h]	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

5. Moc przyłączeniowa: **21,00 [m3n/h]**.
Moc umowna w umowie kompleksowej lub umowie sprzedaży paliwa gazowego nie może być większa od mocy przyłączeniowej.
6. Miejsce podłączenia przyłączy, urządzeń i instalacji gazowych do sieci gazowej:
istniejące przyłącze, o ciśnieniu: **niskim**, średnicy: **dn 90**, materiał: **PE**
znajdujące się: **Śrem, ul. Popiełuszki ks. Jerzego 30**
o ciśnieniu nominalnym: **Pn 2,00 [kPa]**
7. Przewidywany zakres rzeczowy i parametry techniczne związane z budową instalacji:
Podłączenie w/w odbiornika gazowego można wykonać od istniejącego przyłącza gazowego do przedmiotowego budynku (włączenie za kurkiem gazowym głównym).
8. Minimalne i maksymalne ciśnienie paliwa gazowego w miejscu dostawy gazu
-przed kurkiem głównym: **Pmin=1,70 [kPa]** **Pmax=2,50 [kPa]**
9. Wymagania dotyczące dokonywania pomiaru i kontroli dostawy i odbioru gazu:
 - a) gazomierz: **Gazomierz mechaniczny GN-25 * 1 szt.**
 - b) miejsce usytuowania gazomierza:
Gazomierz umieszczony będzie w szafce na zewnętrznej ścianie budynku.
10. Instalacja gazowa winna być zaprojektowana i wykonana staraniem Podmiotu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami). Wykonanie

instalacji może nastąpić na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z ustawą z dn. 7.07.94r. Prawo Budowlane (Dz.U.10.243.1623 j.t. wraz z późniejszymi zmianami). Do wniosku o pozwolenie na budowę należy przedłożyć zgody współwłaścicieli lub zarządców budynku.

11. Granica własności sieci gazowej należącej do Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.: kurek główny umieszczony w szafce gazowej
12. Przewidywany koszt przyłączenia wyniesie 0,00 zł + VAT.
(Nie dotyczy kosztów budowy instalacji.)
13. Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 3) a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.10.243.1623 j.t. z późn. zm.) w zw. z art. 7 ust 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U.2012.1059 j.t. z późn. zm.), wydajemy oświadczenie o zapewnieniu dostaw paliw gazowych na potrzeby projektu budowlanego, odnoszące się do obiektu zlokalizowanego zgodnie z pkt. 1 niniejszych warunków przyłączenia. Zapewnienie dostaw jest zagwarantowaniem technicznych możliwości dostarczania paliwa gazowego do wskazanej lokalizacji obiektu.
Warunki przyłączenia do sieci gazowej nie stanowią zapewnienia sprzedaży paliwa gazowego.
14. Dostarczanie paliwa gazowego może nastąpić po wykonaniu przez Podmiot instalacji gazowej oraz zawarciu umowy kompleksowej/sprzedaży paliwa gazowego pomiędzy Podmiotem, a Sprzedawcą zajmującym się obrotem paliwem gazowym i dostarczeniu do WSG Sp. z o.o. poprawnie wypełnionego formularza "Zgłoszenie właściciela/zarządcy budynku gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym".
15. Informacja o Sprzedawcach paliwa gazowego działających w obszarze Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp z o.o. dostępna jest na stronie internetowej www.wsgaz.pl (zakładka "DLA KLIENTA").
16. Warunki przyłączenia są ważne przez okres jednego roku od dnia ich wydania i nie stanowią podstawy do rozpoczęcia przez Wnioskodawcę jakichkolwiek działań inwestycyjnych.
17. Określone warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
18. Uwaga: Istniejące kotły gazowe o mocy 115 [kW] szt. 2 należy przeznaczyć do likwidacji.

Wnioskodawca(y):

Zespół Szkół Politechnicznych im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie, Popieluszki ks. Jerzego 30, 63-100 Śrem

Załączniki:

- Zgłoszenie gotowości instalacji gazowej

Opracował(a): Jarosław Józwiak, tel.: (61) 8 545 269

KIEROWNIK
biura Techniczny Sieci
Ewa Przedpeńska