

Łapy 21.04.2016r

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA WODNEGO

HYDROS sp.j

ul. Dąbrowskiego 28, 15-950 Białystok

Sprawa dotyczy: Odpowiedzi do zapytania czy zamawiający dopuści zmianę warstwę podbudowy z kruszywa 31,5 63 mm gr na kruszywo betonowe R klasy I do warstwy dolnej podbudowy o uziarnieniu 20 – 80 mm gr. 20cm.

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza zmiany warstwy podbudowy na kruszywo betonowe, ponieważ projekt zakłada, że warstwa kruszywa łamanego pełni rolę filtracyjną.

Z Poważaniem

Dyrektor Dariusz Wincenciak